

УКРАЇНА
КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відкрите акціонерне товариство

„Акціонерна Компанія
“КИЇВВОДОКАНАЛ”

01015, Київ-15, вул.Лейпцизька,1а
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61

www.vodokanal.kiev.ua

vvk@akva.kiev.ua

Р/р 2600755010771

в КРФ ВАТ КБ “Хрещатик” м.Києва

МФО 300830 ЗКПО 03327664

Інд.№ 033276626154

№ свідоцтва 34102953

ВАТ "АК "Київреконструкція"

№ 648 від 18.08.05

Дійсні три роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 648
на каналізування об'єкта

1.Адреса: вул.Солом'янська, 17-а

2.Назва: "Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом"

3. Стічні води в кількості 209,0 м³/добу 6,7 л/сек., в тому числі додатково 209,0 м³/добу, від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі Д=300мм по вул.Солом'янській при умові перевірки її пропускної спроможності від місця підключення до Д=500мм по вул.Солом'янській, при необхідності - перекласти.

4. Для каналізування об'єкту на час будівництва Вам необхідно отримати тимчасові технічні умови в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі. При наявності погодженого проекту строк дії технічних умов не продовжується.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ВАТ „АК “Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Києва”.

8. Проект каналізування виконати згідно з вимогами БНіП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи водопостачання та каналізування.

9. Діаметр вуличних ліній каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м.Києва.

10. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ВАТ „АК “Київводоканал”.

11. Проектну документацію в 3-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на погодження у відділ погоджень ВАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Перший заступник генерального
директора – технічний директор

О.Пасічник

Заступник генерального директора

М.Кислий

Начальник відділу видачі ТУ та
погодження проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер відділу видачі ТУ та
погодження проектної документації

В.Рафальська