



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦУКОРАГРОПРОМ»
(ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ»)

вул. Ярославська, 58, м. Київ, 04071, тел. (044) 585-94-94, 354-18-00
e-mail: office@astarta.ua, web: <https://astartaholding.com/>
Код ЄДРПОУ 38234087

№ _____ На № _____ від _____

Технічні умови на приєднання

1. Об'єкт «Нове будівництво мелясної ємності за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Наркевицької територіальної громади, с-ще Наркевичі, вул. Заводська, 1»
2. Максимальне розрахункове електричне навантаження 40 кВт.
3. Категорія надійності електропостачання III категорія 40 кВт.
4. Обладнати необхідну кількість ЩР, електропостачання яких виконати кабельною лінією 0,4 кВ – від РУ 0,4 кВ майбутньої трансформаторної підстанції ТП-160кВА. Кількість точок підключення – одна.
5. Марку та остаточний переріз КЛ 0,4 кВ визначити проектом. При виборі перерізу КЛ врахувати струм КЗ на шинах РУ 0,4 кВ.

Представник за довіреністю

Розробив: головний енергетик

Тетяна ПОСТАВНА

Станіслав МАКУШАК