



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

24 березня 2025р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

24 березня 2025р.

смт.Ворохта

На підключення: **Торгівельний комплекс.**

(найменування об'єкту)

системи водовідведення смт. Ворохта, Івано-Франківської області, Надвірнянського району.

1.Адреса об'єкта: **вул. О.Довбуша, с.Татарів, Ворохтянська ОТГ.**

2.Найменування об'єкта, міністерства, відомства _____

3.Вид будівництва (нове, реконструкція): **нове.**

4.Проектна організація (найменування, адреса, № тел.) _____

5.Нормативні строки проектування, будівництва: **шість місяців.**

6.Введення об'єкта в експлуатацію _____

рік.

7.Кошторисна вартість об'єкта _____

млн.грн.

8.Найменування підрядної будівельної організації, міністерства, відомства _____

УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1.Місце приєднання до селищної каналізації: **Каналізаційний колектор КП «Селищне комунальне підприємство».**

2.Матеріал для труб, діаметр (січення) колектора _____

3.Витрати стічних вод: **7,70 м.куб.на добу.**

4.Призначення колектора: **господарсько-побутові стічні води.**

5.Особливі умови: **облаштування перекачуючих станцій для нечистот.**

6.Тип водомірного вузла: **лічильник забору води.**

7.В план капітальних робіт необхідно включити такі роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і очисних споруд смт.Ворохта: **будівництво каналізаційної мережі для підключення.**

8.Після виконання будівельно-монтажних робіт представити в «СКП» виконавчу схему зовнішніх каналізаційних мереж до точки приєднання в селищну каналізацію.

9.Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у каналізацію населеного пункту не приймаються.

10.Проект каналізації в двох примірниках передається на погодження в КП «СКП», після реєстрації суми пайової участі в реконструкції зовнішніх споруд і мереж.

11.Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно-каналізаційних систем міста.



Начальник КП «СКП»

Валерій НИКОРАК