



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)

«ЛВІВОВЛЕНЕРГО»

ЛВІВСЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Поштова адреса:
вул. пр.Буйка, 16
м. Львів, 290034

239-21-59
239-21-59
nkachmar@loe.lviv.ua

ЛВІВОВЛЕНЕРГО

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Дата видачі

21.02.2024

№ (ідентифікатор)

ТУ008413-210224-1-13-77-1-000000-1

багатоквартирного житлового будинку Наумчик Степан Валентинович

(назва об'єкта та повне найменування/ прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: м. Львів, вул. Стороженка О., 33-37 (4610136300:01:001:0017)

Функціональне призначення об'єкта: багатоквартирний житловий будинок

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2024

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії

0 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 50 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 50 кВт

Напруга в точці приєднання 6 кВ

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення 0 кВт

електроплити 0 кВт

гаряче водопостачання 0 кВт

4. Джерело електропостачання ПС 110/35/6 кВ №241 Львів-1 (Т-2)

номер:

5. Точка забезпечення потужності КЛ-6 кВ ЗТП-64-ЗТП-997

6. Точка приєднання РУ-6 кВ ТП-пр.

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1 Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

1.1.1 Запроектувати та побудувати ТП-пр. 6/0,4кВ. Місце встановлення ТП-пр., її тип, потужність трансформатора, загальний обсяг робіт визначити проектом і погодити у встановленому порядку.

1.1.2 Змонтувати розподільчий пристрій об'єкту.

1.1.3 Прокласти ЛЕП-0,4кВ від РУ-0,4кВ ТП-пр. до розподільчого пристрою об'єкту. Трасу, тип і переріз ЛЕП-0,4кВ, загальний обсяг визначити проектом.

1.1.4 Забезпечити виконання вимог пункту 11 "Правил охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022р. №1455.

1.2 Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги

1.2.1 виконати з врахуванням встановленої потужності та вимог діючих норм глави 1.7. ПУЕ та ДБН В.2.5-27-2006;

1.3 Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж

1.4 Вимоги до безпеки електропостачання

1.4.1 виконати з врахуванням вимог ДБН В.2.5-27-2006, ПУЕ (р.1.7), ДНАОП 0.00-1.32-01 (р.2.8), ДБН В.2.5-23-2010

2.6 Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку

2.6.1 Забезпечити влаштування комерційного вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) в проєктованій ТП з використанням багатофункціонального приладу обліку з вбудованим модулем для дистанційного зчитування даних. ВОЕ необхідно встановлювати відповідно до вимог ПУЕ, Кодексу комерційного обліку та проєктних рішень таким чином, щоб була забезпечена технічна можливість безперешкодного доступу до нього відповідальних працівників зацікавлених сторін. Тип та місце розташування шафи обліку визначити проєктом. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно - правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки. Тип електролічильника визначити проєктом, з урахуванням рекомендацій щодо технічних характеристик лічильників, що оприлюднені на офіційному веб-сайті ПрАТ "Львівобленерго"; Проєкт в частині влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії погодити із ПрАТ «Львівобленерго» (заступником начальника з комерційного обліку ЛМЕМ). Згідно статті 74 Закону України про ринок електричної енергії, п. 4.2. Кодексу систем розподілу, влаштування вузла обліку повинно бути виконане оператором систем розподілу або іншим зареєстрованим постачальником послуги комерційного обліку (ППКО) за рахунок Замовника.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1 Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

1.1 Вимоги до електромереж основного та резервного живлення

1.1.1 Запроєктувати та прокласти дві КЛ-6кВ, в ізоляції 15кВ, із зшитого поліетилену від РУ-6кВ ТП-пр. до місця врізки в існуючу КЛ-6 кВ ЗТП-64-ЗТП-997, з утворенням двох КЛ-6кВ ТП-997-ТП-пр та КЛ-6кВ ТП-64-ТП-пр. Трасу, тип, переріз КЛ-6кВ, загальний обсяг робіт визначити проєктом.

1.2 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо

1.3 Вимоги до телемеханіки та зв'язку

1.4 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

2 Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається

Примітки

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

За необхідності проведення розділу загальнобудинкового комерційного вузла обліку електроенергії в багатоквартирному житловому будинку, - забезпечити влаштування індивідуального обліку електричної енергії згідно розробленого та погодженого у встановленому порядку проєкту. Для цього звернутись у виробничо - договірний відділ ПрАТ "Львівобленерго" за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 10, (тел.: 239-22-33).

До початку будь-яких земляних робіт викликати представника СПК ЛМЕМ (тел.: 270-92-96).

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Львівобленерго"

р/р UA 25 339500 26000000443120000001

у АТ "Таскомбанк"

МФО 339500, ЄДРПОУ 00131587

ІПН 001315813027

свідоцтво платника ПДВ № 100335219

/ І.Гроносталяський /
(Підпис, П.І.П.)

21.02.2024

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.