

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №4
від «12» грудня 2021 р.

На приєднання

**Нове будівництво багатофункціонального комплексу за адресою с.
Сокильники Львівського району Львівської області.**

До централізованих систем водопостачання та водовідведення

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1.Замовник Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр -К»
2. Нове будівництво багатофункціонального комплексу за адресою с. Сокильники Львівського району Львівської області.
- 3.Місцезнаходження об'єкта – с.Сокильники, Львівського р-ну
- 4.Вид будівництва – нове
- 5.Проектна організація - ПП «Архітектурне бюро А.Коваль», головний архітектор проекту Коваль О.В.
- 6.Нормативні терміни :
проектування _____, будівництва _____
- 7.Орієнтовна кошторисна вартість об'єкту _____

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

- 1.Потреба у воді – 320,31 м3/добу, максимальні витрати 14,36 л/сек. Відпуск води проводиться цілодобово.
- 2.Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю
- 3.Місцем підключення до водопровідної мережі є : 1 точка - існуюча мережа водопостачання д-315 по вул. Стрийська 32.А Львівського району Львівської області. Тиск у вуличному водопроводі 3,2 атм.
4. 2-точка існуюча мережа водопостачання д-200 по вул.Г. Сковороди с.Сокильники Львівського району Львівської області. Тиск у вуличному водопроводі 4,6 атм.
- 5.Мережа кільцева.
- 6.На ділянці мережі, яка проектується, встановити : водопровідну камеру з установкою засувки, колодязі, запірну арматуру та пожежні гідранти згідно вимог ДБН В.2.5.-74:2013
- 7.Матеріал для труб вирішити проектом
- 8.Глибина закладання 1,5-1,8 м (згідно ДБН В.2.5-74:2013)
- 9.На водопровідному вводі для обліку спожитої води передбачити влаштування герметичної водомірної камери з установкою загального водомірного вузла з імпульсним виходом та терміналом передачі даних згідно ДБН В.2.5-64:2012 та ДСТУ - 8994:2020. Місце влаштування водомірного вузла вирішити проектом.
10. Точка розподілу є : 1 точка водопровідні мережі д – 315 мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін по вул.Стрийській 32 А . 2 точка водопровідні мережі д – 200 мм згідно з актом

розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін по вул.Г.Сковороди с. Сокільники.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно – технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків – 306,31 м³ добу

б) максимальне скидання стоків – 15,96 л/сек.

в) коефіцієнт нерівномірності _____

г) БСК₅ від _____ мг/л до _____ мг/л

д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод); _____ не більше _____ мг/л; _____ не більше _____ мг/л; _____ не більше _____ мг/л тощо.

Водовідведення проводиться цілодобово.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованим в Мінюсті України 26 квітня 2002 року за №403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати ДБН В.2.5-75:2013 Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованим в Мінюсті України 26 квітня 2002 року за №403/6691. Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованим в Мінюсті України 7 жовтня 2008 року за №936/15627

2. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до системи централізованого водовідведення є : *каналізаційна мережа на території підприємства з продажу та технічного обслуговування автомобілів за адресою вул. Стрийська 32.А с. Сокільники, Львівського району Львівської області.*
3. Точка розподілу є : *каналізаційні мережі підприємства з продажу та технічного обслуговування автомобілів за адресою вул. Стрийська 32.А с. Сокільники, Львівського району Львівської області згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.*
4. Для відведення госппобутових стоків запроектувати каналізаційні колектори розрахункових діаметрів. По трасі колекторів передбачити влаштування колодязів у відповідності до вимог ДБН В.2.5-75:2013.
 - Матеріал для труб визначити проектом.
5. Особливі умови: Побудувати камеру монтажу вузла обліку води на водопроводі д – 315 мм в районі вул. Мікльоша. Побудувати камеру і змонтувати вузол обліку на напірному каналізаційному колекторі в районі вул. Мікльоша.
Придбати і передати експлуатаційній організації: труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) д – 315мм 192 п.м., труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) д – 200 мм -192 п.м, засувки з прорезиновим клином д – 200 мм – 2 шт, засувки чавунні з прорезиновим клином д – 300 мм-2 шт, муфти мультимедійні фланцеві д – 200 мм- 4шт , муфти мультимедійні фланцеві д – 300 мм- 4шт, ремонтні муфти IGE TREPI д – 300 мм – 4 шт, ремонтні муфти IGE TREPI д – 200 мм – 4 шт. георадар LEICA DS2000 - 1 шт, акустичний течешукач DXmic -1 шт
6. Поверхневі , дренажні, умовно чисті агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько – побутову систему водовідведення на приймаються.
Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкту (частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкту будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Директор ТзОВ «Ремспецбуд»



Д.Копко