



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
«ДОБРОБУТ»

51925, м. Кам'янське, вул. Любавичського Ребе, буд.3, код ЄДРПОУ 43057390

---

13.08.2025 № 1825/4

Директору ТОВ «АСП-СИСТЕМА»  
Тетяні Дорошук

**Про надання інформації**

На Ваш лист №08/25-15 від 17.08.2025р. надаємо акт та схему розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності між КП КМР «Добробут» та КП ДОР «Аульський водовід» за адресою вул. Сурська, 174А.

Додаток: 1 примірник на 2 аркушах.

Директор

Максим Логвиненко

Додаток

до договору № \_\_\_\_\_  
від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

**КАМ'ЯНСЬКЕ ВКГ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД»**

**АКТ № 12**

**розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін**

**Споживач:** КП КМР «Добробут» в особі директора Логвиненка Максима Юрійовича, що діє на підставі Статуту,

та виконавець послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» в особі заступника генерального директора Полюлях Антона Анатолійовича, що діє на підставі довіреності від 13.01.2025р., № 212/1-3.,  
цим актом встановили за об'єктом споживача – дитячий заклад № 39 «Теремок», що розташований за адресою: вул. Сурська, № 174-А.

**1. Джерело водопостачання:** водопровідна мережа  $\text{du-50mm}$ .

**2. Межа майнової належності систем:**

*Централізованого питного водопостачання встановлюється:*

Водопровідний ввід  $\text{du-50mm}$  від місця приєднання в точці «А» в колодязі ВК-1 до водопровідно мережі  $\text{du-50mm}$  до об'єкту з запірною арматурою, патрубком та колодязем ВК-1 належить КП КМР «Добробут».

*Централізованого водовідведення встановлюється:*

Випуски водовідведення від об'єкту до колодязів КК-2 та КК-4 та надалі мережа водовідведення від колодязя КК-4 до місця приєднання в колодязі КК-1 з колодязями КК-2, КК-3 та КК-4 належатимуть КП КМР «Добробут».

**3. Межа експлуатаційної відповідальності сторін за стан та обслуговування систем:**

*Централізованого питного водопостачання встановлюється:*

Водопровідний ввід  $\text{du-50mm}$  від місця приєднання в точці «А» в колодязі ВК-1 до водопровідно мережі  $\text{du-50mm}$  до об'єкту з запірною арматурою, патрубком та колодязем ВК-1 знаходиться на експлуатаційній відповідальності КП КМР «Добробут».

*Централізованого водовідведення встановлюється:*

Випуски водовідведення від об'єкту до колодязів КК-2 та КК-4 та надалі мережа водовідведення від колодязя КК-4 до місця приєднання в колодязі КК-1 з колодязями КК-2, КК-3 та КК-4 знаходяться на експлуатаційній відповідальності КП КМР «Добробут».

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Заступник  
генерального директора

Антон ПОЛЮЛЯХ

підпис (М.П.)

« \_\_\_\_ » « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ р.

Акт складений:

(дата складання акта)

**СПОЖИВАЧ:**

Директор КП КМР «Добробут»



Максим ЛОГВИНЕНКО

підпис (М.П.)



1. Джерело водопостачання: водопровідна мережа ду-50мм.

2. Межа майнової належності систем:

*Централізованого питного водопостачання встановлюється:*

Водопровідний ввід ду-50мм від місця приєднання в точці «А» в колодязі ВК-1 до водопровідної мережі ду-50мм до об'єкту з запірною арматурою, патрубком та колодязем ВК-1 належить КП КМР «Добробут».

*Централізованого водовідведення встановлюється:*

Випуски водовідведення від об'єкту до колодязів КК-2 та КК-4 та надалі мережа водовідведення від колодязя КК-4 до місця приєднання в колодязі КК-1 з колодязями КК-2, КК-3 та КК-4 належать КП КМР «Добробут».

3. Межа експлуатаційної відповідальності сторін за стан та обслуговування систем:

*Централізованого питного водопостачання встановлюється:*

Водопровідний ввід ду-50мм від місця приєднання в точці «А» в колодязі ВК-1 до водопровідної мережі ду-50мм до об'єкту з запірною арматурою, патрубком та колодязем ВК-1 знаходиться на експлуатаційній відповідальності КП КМР «Добробут».

*Централізованого водовідведення встановлюється:*


Випуски водовідведення від об'єкту до колодязів КК-2 та КК-4 та надалі мережа водовідведення від колодязя КК-4 до місця приєднання в колодязі КК-1 з колодязями КК-2, КК-3 та КК-4 знаходяться на експлуатаційній відповідальності КП КМР «Добробут».

Начальник  
служби збуту



Андрій СКРИПАЛЬ

Начальник дільниці  
з експлуатації мереж  
водопроводу



Ігор ЛАВРИНЕНКО

Начальник дільниці  
з експлуатації мереж  
каналізації



Леонід БОРИК

Начальник ВТВ



Сергій КОВТУН

Директор  
КП КМР «Добробут»



Максим ЛОГВИНЕНКО