

Начальник УКГ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

А. РАДОВЕЦЬ



Технічні умови 2/2022

на виготовлення проектно-технічної документації для відведення дощової та талої води з території та даху багатоквартирного житлового будинку з громадськими приміщеннями по бул. Л. Українки, 4 в м. Коломії

1. Відведення дощової та талої води з території багатоквартирного житлового будинку по бул. Л. Українки, 4 в м. Коломії забезпечити способом підключення до мережі загальносплавної каналізації:

- Варант 1, яка проходить по проїжджій частині бул. Л. Українки біля будинку № 15;
- Варіант 2, до мережі загальносплавної каналізації, яка проходить по проїжджій частині вул. Шухевича біля будинків № 76 та 78. На місці врізки в колектор встановити оглядовий колодязь відповідно до проектних рішень.

2. На ділянці прокладання ливневого каналізаційного колектору від будинку до центрального загальносплавного вуличного колектору встановити оглядові колодязі і дощезбірники згідно проектного розрахунку.

3. Діаметр проектного колектора та ухили визначити згідно розрахунків та тахеометричної зйомки.

4. Матеріал кришок дощоприймачів передбачити з композитного матеріалу з номінальним навантаженням не менше 12 тон.

5. Виконати герметизацію каналізаційних випусків та з'єднань труб.

6. Кришки дощоприймачів та оглядових колодязів встановити на відмітці поверхні дорожнього покриття.

7. Відновити до попереднього стану по всій протяжності робіт пошкоджене трав'яне, дорожнє та тротуарне покриття.

Примітка: дані технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання будівельних робіт. Скидати госпфекальні стоки у збудований колектор забороняється.

Підстава: заява Дем'янюк П.М., вул. Дучимінської, 13, м. Коломия.

Головний спеціаліст відділу
капітального будівництва управління
комунального господарства

Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ