

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО»
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Європейська, 8, м. Південноукраїнськ, Вознесенський р-н, Миколаївська область, 55001
тел. (05136) 5-58-00, тел/факс (05136) 5-91-63, E-mail: kptvkg@meta.ua
код ЄДРПОУ 31948866

Вих. № 08/807
«26» 05 2025р.

Генеральному директору
ПрАТ «Юженергобуд»
Андрію НІКОЛАЄНКУ

Про виконання техумов на підключення
нового житлового будинку

На Ваш запит цим листом підтверджуємо, роботи по приєднанню інженерних мереж новозбудованого комплексу «Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями (3-ох секційний житловий будинок з підземним паркінгом)» за адресою: вул. Набережна Енергетиків, 37, м. Південноукраїнськ до квартальних мереж міста:

- теплопостачання виконано в повному обсязі, відповідно наданих Технічних умов № 08/1675 від 19.10.2015р. та погодженого проєкта №03-03/15-ТС з дотриманням стандартів, будівельних норм та правил;
- водопостачання та каналізація виконані в повному обсязі, відповідно наданих Технічних умов № 08/1675 від 19.10.2015р. та погодженого проєкта №03-03/15-НВК з дотриманням стандартів, будівельних норм та правил.

З повагою,
Директор технічний
КП ТВКГ ПМР



Ігор ДОРОФЄВ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"Теплопостачання і водо-каналізаційне
господарство"

юридична адреса: 55000, Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів,
буд. 8

поштова адреса: 55000 Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, п/с 37;
телефони: (05136) 2-17-95; 5-58-28

Вих. № 08/1675
" 19 " 10 2015 р.

Генеральному директору
ПАО «Южэнергострой»
Ясеницькому И.М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение строящегося жилого комплекса с паркингом,
расположенного по адресу ул. Набережная Энергетиков 37, к инженерным сетям КП ТВКХ

I. Теплоснабжение

1. Подключение к системе теплоснабжения проектировать в ТК-501.
2. В точке врезки установить стальную запорную арматуру.
3. После запорной арматуры установить расчетную дроссельную диафрагму.
4. Давление в системе до 16,0 кгс/см².
5. Давление в месте врезки: $P_{пр} - 7,0$ кгс/см², $P_{обр} - 6,0$ кгс/см².
6. Температура в системе 70-130 °С.
7. Выполнить покровный слой изоляции воздушной части трубопровода из оцинкованной стали.
8. Проектом предусмотреть установку прибора учета тепловой энергии.
9. Прибор учета тепловой энергии установить в месте врезки либо на вводе системы отопления в здание после отсечной арматуры на подающем трубопроводе.
10. Рекомендуется использование ультразвукового или электромагнитного прибора учета тепловой энергии с классом точности не ниже 4 по ДСТУ 3339-96 или 2 по EN 1434.
11. Выполнить перенос участка тепловой сети от ТК-501 до ТК-503 за пределы строящегося объекта согласно действующих норм и правил.

II. Водоснабжение

1. Подключение к системе водоснабжения проектировать в водопроводном колодце ВК-518.
2. В точке врезки в водопроводном колодце установить стальную запорную арматуру.
3. После запорной арматуры в водопроводном колодце установить типовой водомерный узел.
4. Давление в системе до 7,0 кгс/см².
5. Выполнить перенос участка водопроводной сети от ВК-520а до ВК-518 за пределы строящегося объекта согласно действующих норм и правил.


III. Канализация

1. Сброс хоз.-бытовых стоков проектировать в КК-1228.
2. Монтаж канализационной системы выполнять согласно действующих норм и правил.

Производить выполнение монтажных работ по подключению без согласования проектной документации в КП ТВКХ **ЗАПРЕЩЕНО.**

И. о. директора КП ТВКХ

Начальник участка ВС и ВО


О.Л. Бодрий


В.В. Круць

119/62

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"

юридична адреса: 55000 Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
Дружби народів, буд. 8
поштова адреса: 55000 Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, п/с 37;
телефони: (05136) тел.факс 2-17-95
kptvkg@mail.ru

Вих. 08/113

« 21 » 01 2016р.

Генеральному директору ПАО
«Южэнергострой»
Ясеницкому И.М.

Информация о наличии ПГ
в районе проектируемого жилого дома
по ул.Набережная Энергетиков,37

Согласно Вашего письма от 20.01.2016 года №18-2016 о наличии пожарных гидрантов в районе проектируемого объекта по адресу улица Набережная Энергетиков,37 КП ТВКХ предоставляет схему о наличии пожарных гидрантов по вышеуказанному адресу.

В городе Южноукраинске запроектирована и введена в эксплуатацию единая система хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода. Существующие пожарные гидранты установлены на трубопроводе холодного водоснабжения (питьевая вода).

Приложение : схема о наличии пожарных гидрантов в районе проектируемого жилого дома по адресу ул.Набережная Энергетиков,37 на 1-ом листе в 1-ом экз.

Директор КП ТВКХ



Д.Н.Мирошник

