

(f) 18.05.23

Додаток №1
до договору про тимчасове приєднання
до електричних мереж від 08.05.2023 року
№ 3007-50414-21-2-1-080523

ЗОВЕ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок будівлі закладу освіти

Ліцей Імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради

Дата видачі 08.05.2023 року

1. Місце розташування об'єкта Замовника: *Володимирський р-н., Володимир-Волинська ОТГ, м.Володимир, вул.20 Липня, 21 (0710200000:01:004:2769)*

Функціональне призначення об'єкта: *будівля закладу освіти*

2. Існуюча дозволена (прислана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 0 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 0 кВт, напруга кВ

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозвленої (прислана) потужності: 60 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 60 кВт

Напруга в точці приєднання 0.4 кВ

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1. Тимчасове джерело електропостачання *ПС 110/35/10 кВ №60 Вол.Волинська, ТП №21032*

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності *РУ-0,4 кВ ЗТП №21032 м.Володимир-Волинський*

4.3. Тимчасова точка приєднання *РУ 0,4 кВ ТП №21032*

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

5.1.1. *запроектувати та побудувати КЛ 0,4 кВ від ТП № 21032 до ВРП 0,4 кВ Замовника броньованим кабелем з умовою взаєморезервування. Трасу, тип та параметри КЛ 0,4 кВ визначити проектом;*

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

5.2.1. *виконати заземлення металевих конструкцій розподільчих щитів (при наявності) та металевих корпусів одно-трифазних струмоприймачів з опором не більше 30 Ом;*

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

5.3.1. *не вимагається.*

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

5.4.1. *по захисту людей від ураження електричним струмом і будівель від пожеж передбачити установку ПЗВ (пристроїв захисного відключення).*

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

6.1. *забезпечити електроустановку розрахунковим вузлом обліку активної та реактивної електроенергії для розрахунків за спожиту електричну енергію на межі поділу мережі за балансовою належністю. Для обліку електричної енергії використовувати засіб комерційного обліку згідно вимог Кодексу комерційного обліку та Правил улаштування електроустановок. Тип та марку засобу обліку, тип та місце розташування шафи обліку визначити проектом.*

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

7.1.1. *в РУ 0,4 кВ ТП № 21032 встановити автоматичний вимикач для можливості приєднання окремої ЛЕП 0,4 кВ; тип та параметри автоматичного вимикача визначити проектом.*

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

7.2.1. *виконати згідно ПУЕ*

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

7.3.1. *виконати згідно ПУЕ.*

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

7.4.1 виконати згідно ПУЕ

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ п/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
-	-	-	-	-
Всього:				

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

- 8.1. Тимчасове джерело електропостачання
- 8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання)
- 8.3. Тимчасова точка приєднання
- 8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

- 9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
 - 9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:
 - 9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:
 - 9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:
 - 9.4. Вимоги до безпеки електропостачання:
- 10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 11.1. Суб'єкт господарювання
- 11.2. Тимчасове джерело електропостачання
- 11.3. Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання)
- 11.4. Тимчасова точка приєднання
- 11.5. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

- 12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
 - 12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):
 - 12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:
 - 12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:
 - 12.4. Вимоги до безпеки електропостачання:
- 13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу) _____;

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу _____;

в мережах суб'єкта господарювання _____.

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Волинсьобленерго"
 43023 м.Луцьк, вул.Єршова, 4
 р/р UA893204780000026005000170584
 у ПАТ "Укргазбанк", м.Київ, код послуги 1001001
 МФО 320478
 ЄДРПОУ 00131512
 ПІН 0013151031
 свідоцтво платіжника ПДВ № 1003325151

М.П. Заступник технічного директора з приєднань



Замовник:

Ліцей Імені Олександра Цинкаловського Володимирської
 міської ради
 Волинська обл., Володимирський р-н., Володимир-
 Волинська ОТГ, м.Володимир, вул.20-го Липня, 21
 ЄДРПОУ 21739672
 Контактний тел.: 0334223832

М.П. Директор

О.І. Романюк
(Підпис, П.І.П.)

« » 20 р



Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

ДОГОВІР
про тимчасове приєднання до електричних мереж
№ 3007-50414-21-2-1-080523

м.Луцьк

08.05.2023 р.

Приватне акціонерне товариство "Волиньобленерго", в особі заступника технічного директора з приєднань Голяка Ореста Юрійовича, що діє на підставі довіреності ПрАТ "Волиньобленерго" від 02.01.2023 року №13/18-1078 (далі – Виконавець послуг), з однієї сторони, та

Ліцей Імени Александра Цинкаловського Володимирської міської ради в особі директора Романюка Александра Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу від 08.05.2023 р. №3007-50414-21-2-1-080523 (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема вимог Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період війни в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 №352 (нижче у тексті — Порядок тимчасового приєднання).

1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЄДНАННЯ

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг приєднуються електроустановки: *будівлі закладу освіти* (нижче у тексті - об'єкт), місце розташування об'єкта Замовника: *Володимирський р-н., Володимир-Волинська ОТГ, м.Володимир, вул.20 Липня, 21 (0710200000:01:004:2769)*.

1.2. Місце (точка) забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється в: *PV-0,4 кВ ЗТП №21032 м.Володимир-Волинський*

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється в: *PV 0,4 кВ ТП №21032*

1.4. Альтернативні точки приєднання: _____

1.5. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання): *60* кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання: *III*

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити *0,4* кВ.

1.8. Тип приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу **нестандартне приєднання**

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець послуг надає послугу з **тимчасового приєднання** електроустановок об'єкта Замовника шляхом надання послуги із тимчасового створення технічної можливості для передачі (прийняття) електричної енергії у місці приєднання електроустановки замовника, відповідної потужності до електричних мереж оператора системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності, у тому числі тимчасової зміни технічних параметрів.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

2.3. Стороною, відповідальною за будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) електроустановок від точки забезпечення потужності до точки приєднання/альтернативної точки приєднання до місця розташування об'єкта Замовника є Виконавець послуг.

2.4. Строк надання оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж за цим Договором становить 60 календарних днів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Розпочати (після виконання Замовником зобов'язань щодо оплати вартості тимчасового приєднання в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору) в установленому порядку приєднання об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу.

Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктами 3.2.1 – 3.2.4 пункту 3.2 цього Договору.

3.1.2. Здійснити первинне підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника та підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після виконання Замовником зобов'язань, визначених підпунктом 3.2.5 пункту 3.2 цього Договору, у тому числі повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання з врахуванням пункту 4.2 цього Договору, після виконання Сторонами умов цього Договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до чинних договорів).

3.1.3. У разі неможливості Виконавцем забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) власними силами з обґрунтованих причин, він має повідомити про це Замовника із зазначенням прогностичного періоду усунення цих причин та запропонувати йому надати власні ресурси.

У випадку згоди Замовника укладається додаткова угода до цього Договору, у якій вказується специфікація матеріалів і обладнання, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, перелік таких робіт, а також умови і строки їх надання/виконання.

У випадку ненадання Замовником власних ресурсів, надання послуги з тимчасового приєднання призупиняється до моменту усунення цих причин, які зумовлюють неможливість виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання.

3.2.2. Розробити на підставі технічних умов від 08.05.2023 р., що є невід'ємним додатком до цього Договору, проектну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника та щодо безпеки електропостачання.

3.2.3. Погодити розроблену на виконання підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього Договору проектну документацію з Виконавцем послуг на відповідність вимогам технічних умов від 08.05.2023 р., що є невід'ємним додатком до цього Договору.

3.2.4. Здійснити будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) електроустановок внутрішнього електрозабезпечення відповідно до узгодженої проектною документації.

3.2.5. Вести в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об'єкт та електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника), надавши Виконавцю послуг документи, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановок об'єкта Замовника.

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Надавати послугу з тимчасового приєднання власними силами (самостійно або із залученням підрядних організацій).

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати, у тому числі через особистий кабінет Замовника на вебсайті Виконавця послуг та шляхом письмових запитів до Виконавця послуг, виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання та хід виконання робіт, пов'язаних із наданням послуги з тимчасового приєднання.

3.4.2. У разі неможливості Виконавцем забезпечити, з обґрунтованих причин, виконання власними силами будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення), Замовник може запропонувати власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) Виконавцю для можливості виконання цих робіт, які підлягають компенсації після виконання будівельно-монтажних робіт. Для цього Замовник звертається з відповідним листом до Виконавця послуг, у якому вказується специфікація матеріалів і обладнання, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, а також перелік таких робіт.

3.4.3. У разі виникнення потреби в перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики звернутися до їх власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення/переобладнання відповідних об'єктів електроенергетики відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

4. ПЛАТА ЗА ПРИЄДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Н) 12.06.23р.

Додаток № 3 до договору про приєднання до електричних мереж від 08 травня 2023 року № 3007-50414-21-2-1-080523

ЗОВІНЬОБЛЕНЕРГО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

43023, Україна, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Єршова, 4; код ЄДРПОУ 00131512;
OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004;

тел.: (0332) 28-35-00, 78-24-24 (кол-центр);
факс: (0332) 78-75-19; веб-сайт: <http://energy.volyn.ua>;
e-mail: kanc@energy.volyn.ua;

09.06.2023 № 521-7056/23

на № від 02.06.2023

Про внесення змін до технічних умов та договору

Директору Ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради

Олександром РОМАНЮКУ

вул. 20-го Липня, 21, м. Володимир,
Володимирський р-н

ПрАТ «Волиньобленерго» на Ваше прохання вносить зміни до деяких пунктів додатку 1 (технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж від 08.05.2023 р.) до договору № 3007-50414-21-2-1-080523 від 08.05.2023 р. про приєднання до електричних мереж електроустановок будівлі закладу освіти за адресою: Володимирський р-н., Володимир-Волинська ОТГ, м. Володимир, вул. 20-го Липня, 21 (кадастровий номер 0710200000:01:004:2769), а саме:

1. Пункт 3 технічних умов викладає в наступній редакції:
«3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 60 кВт

I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>60</u>	кВт
III категорія	<u>0</u>	кВт

Напруга в точці приєднання: **0,4 кВ**

2. Доповнює пункт 5.1. підпунктами 5.1.2-5.1.4 технічних умов в наступній редакції:
«5.1.2. для споживачів II категорії запроектувати та встановити автономне джерело живлення необхідної потужності;

5.1.3. передбачити наявність блокування від помилкової подачі напруги від автономного джерела живлення в мережу енергосистеми;

5.1.4. в «Інструкції про порядок включення в роботу локальної дизельної електростанції (у разі її встановлення), яка має зв'язок з електромережами 0,4-10 кВ ПрАТ «Волиньобленерго» передбачити дії електротехнічного персоналу Замовника у вихідні дні та нічний час та при відсутності зв'язку з диспетчером електромереж».

Відповідні зміни до договору № 3007-50414-21-2-1-080523 від 08.05.2023 р. про приєднання до електричних мереж оформлені додатковою угодою №1, проект якої Вам необхідно розглянути, за відсутності зауважень підписати, та повернути у ПрАТ «Волиньобленерго» один примірник.

Додаток: додаткова угода № 1 на 1 арк. в 2 прим.

Заступник технічного директора з приєднань

Орест ГОЛЯК

Виконав: Цьомах М.Д., тел.78-56-14

М. П. Цьомах М.Д.

**Додаткова угода № 1 до договору
про тимчасове приєднання до електричних мереж
від 08.05.2023 р. № 3007-50414-21-2-1-080523**

м. Луцьк

09 червня 2023 р.

ПрАТ "Волиньобленерго" в особі заступника технічного директора з приєднань Голяка Ореста Юрійовича, що діє на підставі довіреності ПрАТ "Волиньобленерго" від 02.01.2023 року №13/18-1078 (далі - Виконавець послуг) та

Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради в особі директора Романюка Олександра Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), в подальшому - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору про тимчасове приєднання до електричних мереж від 08.05.2023 р. № 3007-50414-21-2-1-080523 (далі – Договір) про наступне:

1. Пункт 1.6 Договору викласти в наступній редакції:

«1.6. Категорія надійності електропостачання: II».

3. Доповнити пункт 8.4 Договору підпунктом 8.4.3, такого змісту:

«8.4.3. Лист № 521-7056/23 від 09.06.2023 р. (щодо зміни деяких пунктів технічних умов)».

4. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

6. Ця додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін (за наявності).

7. Ця додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

ПрАТ "Волиньобленерго"
43023 м.Луцьк, вул.Єршова, 4

р/р UA893204780000026005000170584 у ПАТ
"Укргазбанк", м.Київ, код послуги 1001002
МФО 320478, ЄДРПОУ 00131512
Тел.: 78-56-14

М.П.

Заступник технічного директора з приєднань

О.Ю.Голяк

2023 року



Замовник:

Ліцей імені Олександра Цинкаловського
Володимирської міської ради
Волинська обл., Володимирський р-н.,
Володимир-Волинська ОТГ, м. Володимир,
вул. 20-го Липня, 21
ЄДРПОУ 21739672
Тел.: 033-422-38-32

М.П.

Директор

О.П. Романюк

2023 року



О.В.М. Пухальська