

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлового
господарства та інфраструктури
Львівської міської ради

*Заст. директора
департаменту
нег. унр.
мисл.ного
чл. - ва*



ТЕХНІЧНІ УМОВИ №

ТУ-Ву 350-18

від "06" 07 2018 року

На приєднання

багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного
призначення зі знесенням існуючих будівель

(рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.06.2018р. №565)

(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення м.Львова

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Боровець П.П.
2. Найменування об'єкта будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення зі знесенням існуючих будівель
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва вул. О.Стороженка, 33-37
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГППа) ФОП Іванов-Костецький С.О.
6. Нормативні терміни: проектування ____, будівництва ____, введення об'єкта будівництва в експлуатацію __
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 11,740 куб.м/добу, максимальні витрати 1,27 л/сек. Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.
3. Місцем підключення до водопровідної мережі є: водопровід Д-100мм по вул. О.Стороженка
Тиск в вуличному водопроводі 2,0 атм(кгс/кв.см.).
4. Мережа : _____ /кільцева, тупикова/
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: колодязі, запірну арматуру та пожежні гідранти у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо/
6. Рекомендований матеріал для труб вводу згідно проекту
7. Глибина 1,2- 1,5 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013)
8. На водопровідному вводі обладнати: вodomірні вузли для загального та поквартирного обліку води з імпульсним виходом та терміналом передачі даних у відповідності до вимог ДБН В.2.5-64: 2012
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9. Особливі умови: придбати та передати ЛМКП "Львівводоканал" труби Д-315мм ПЕ РУ 10 атм. довжиною 48м/м. 3 метою забезпечення водопостачання мешканців квартир верхніх поверхів передбачити влаштування установки для підкачки води.
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)
10. Точка розподілу є: місце підключення до водопроводу Д-100мм по вул. О.Стороженка

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків: 11,740 куб.м/добу;
б) максимальне скидання стоків 2,87 л/сек.;
в) відведення дощових стоків 21,1 л/сек.;
г) коефіцієнт нерівномірності _____;
д) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;
ж) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):
_____ не більше _____ мг/л; _____ не більше _____ мг/л тощо.

Рівень вмісту забруднюючих речовин та інші показники стічних вод повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженим рішенням виконкому від 18.09.02р. №292, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за №936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

- а) _____
б) _____

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є: каналізаційний колектор 500/950мм по вул.О.Стороженка. Точку підключення вирішити проектом. На каналізаційній мережі передбачити влаштування колодязів, люків оснащених запірним замковим пристроєм та дощоприймачів з гідрозатворами у відповідності до вимог ДБН В.2.5-75:2013

4. Точка розподілу є: місце підключення до каналізаційного колектора 500/950мм по вул.О.Стороженка.

5. Особливі умови: в разі використання підвальних приміщень передбачити заходи по запобіганню підтоплення їх зі сторони вуличного колектора.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Один примірник затверджених технічних умов надати в виробничо-технічний відділ ЛМКП "Львівводоканал".

Директор
ЛМКП "Львівводоканал"

В.В. Вольський



Зінов'єва О.С.
Тел. 240-11-40(11-88)