



Переяславська міська рада
Комунальне підприємство Переяславське виробниче
управління комунального господарства

08402, Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, тел. (04567) 5-17-50, ф. 5-38-95, код ЄДРПОУ 05473594

№ 20 від 10.07.2025 року

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 20
на каналізування об'єкта

1. Адреса: Київська обл, Бориспільський район, м. Переяслав, вул. Богдана хмельницького 101
2. Назва: « Будівництво торгово-офісної будівлі»
3. Стічні води в кількості 37,00 м³/добу, максимальні скиди 4,08 л/сек
4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва
5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації.
7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам «Правил приймання стічних вод абонентів в систему каналізації м. Переяслав».
8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до абзацу 15 п. 2.5 «Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації КП Переяславське ВУКГ»
9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодезь відповідно до п. «Правил приймання».
10. Проект каналізування виконати з урахуванням діючої системи та вимог
 - ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.»;
 - ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»;
 - Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №163;
 - Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94;
 - Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.
11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Переяслав.
12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє КП Переяславське ВУКГ.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно з п. 3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190, Вам необхідно отримати у КП Переяславське ВУКГ додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.
14. Проектну документацію на стадії «Р», або «РД» в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до КП Переяславське ВУКГ за адресою: вул. Солонці, 1. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у КП Переяславське ВУКГ.
- «Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Переяслав, затверджені рішенням виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської Ради від 27 лютого 2017 р. №66-03.
15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з кришками та запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 «Люки оглядових колодязів і дощоприймачів зливостічних колодязів».
16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після договору з Розрахунковим відділом КП Переяславське ВУКГ.
17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути меншим від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Головний інженер
КП Переяславське ВУКГ



Віталій ТЕРЕХ