


Україна

Електричне підприємство



Україна

34400 Рівненська область

м. Кузнецовськ

м-н Промислова зона буд. 54

ОПЕРВ Ощадбанку в м. Рівне

р/р 260093014850 МФО 333368 ;

код ЄДРПОУ 32631004

тел/факс (03636) 2-34-38, 2-34-77

E-mail: memkuzn@ukr.net

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок юридичних та фізичних осіб

№ 160

Додаток _____

до договору про приєднання

до електричних мереж від

видачі „15” травня 2007 року.

_____ 2007 року
Дійсний протягом 2-х років дня видачі

об'єкт 9-ти поверхового п'яти секційного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, Рівненське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи „ДФСМЖБ”

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

Місце знаходження об'єкта Замовника: м. Кузнецовськ, м-н Будівельників

Визначення об'єкта: _____

Запланований рік завершення реконструкції: 2009р.

Визначення розрахункового максимального навантаження 340 кВт, Напруга 10/0,4 кВ.

у тому числі:

_____ кВт

II категорія

340 кВт,

у тому числі для:

у тому числі для:

електронагрівальних установок _____ кВт

електронагрівальних установок _____ кВт,

екотичної броні _____ кВт

екотичної броні _____ кВт,

технологічної броні _____ кВт

технологічної броні _____ кВт,

аварійної броні _____ кВт

аварійної броні _____ кВт

_____ кВт,

у тому числі для:

електронагрівальних установок _____ кВт (у разі необхідності),

джерело електропостачання _____

ТП-3

(ТП, власник ТП, блок-станція)

Вид приєднання „1СШ” РП-10 кВ, ком. №7, „2СШ” РП-10 кВ, ком. №8,

(диспетчерська назва РУ: ПЛ)

Напруга в точці приєднання: 10000 В.

Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки _____ А.

Робота виконана: _____

(назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунок)

(додається).

Забезпечення потужності замовнику необхідно виконати

Виходи до електромереж основного живлення:

Монтувати дві коміртки КСО 399 з ВН-РА -030-10/630 А в РП-10 кВ сек. 1 і 2 СШ, ТП-3 ;

прокласти в землі дві КЛ-10 кВ з ТП-3 до ЗТП.

встановити ЗТП.

7. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання замовником цих технічних умов, але не раніше укладання споживачем договору про постачання електричної енергії та інших договорів про постачання електричної енергії, укладення яких передбачено Правилами користування електричною енергією:

7.1.1. договір на приєднання до електричних мереж;

7.1.2. договір про технічне забезпечення електропостачання споживача (експлуатаційна угода на обслуговування електроустановок споживача);

7.1.3. договір на електропостачання з „Ей-І-Ес Рівнеенерго” м.Кузнецовськ.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки ТП-3.

9. Вимоги до розрахункового обліку електроенергії:

- виконати згідно вимог ПУЕ п.1.5. Прилад обліку активної і реактивної електроенергії кл.т.1,0-2,0 з температурним режимом експлуатації від -40°C , який внесений в Державний реєстр вимірювальних приладів обліку спожитої електроенергії, з терміном давності Держпробірки не більше 12 місяців та терміном з часу виготовлення не більше 5 років. Трансформатори струму кл.т. 0,5 „С”.

- для трьохфазного вводу – встановити трьохфазний електронний однонаправленого вимірювання енергії в тому числі при реверсивному включенні лічильника. Чутливість лічильника не гірше 0,025 (при $\cos \varphi = 1$). (погодити з ЗАТ „Ей-І-Ес Рівнеенерго”)

10. Вимоги до компенсації реактивної потужності

10.1 Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо:

- виконати згідно проекту з врахуванням встановленої потужності.

10.2. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки:

- виконати згідно проекту з врахуванням встановленої потужності.

10.3 Вимоги до устанавлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії

11. Додаткові вимоги та умови:

11.1. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж

11.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження

12. Технічні умови погодити з Держенергонаглядом м.Рівне.

3. До початку будівництва проект погодити в КП „МЕМ” – на відповідність проектної документації: вимогам нормативно-правових актів; та в Держгірпромнагляді

4. Плани трас ЛЕП-0,4 кВ, погодити з усім заінтересованими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та КП „МЕМ”, КМКП, Укртелеком, Гол. архітектором.

головний інженер КП „МЕМ”

Іконавець
т.т. тел. 2-47-53

інженер з ремонту
(посада)



Рижко Л.І.

Єрхонов В.В.

Додаткова угода №1
до Технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних та фізичних осіб №160 від «15» травня 2007 року

м. Вараш

від 12 вересня 2012 року

Власник : Комунальне підприємство «Міські електричні мережі» в особі директора РЕШЕТИЦЬКОГО Станіслава Августовича, який діє на підставі Статуту.

Замовник: Рівненське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, далі за текстом разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали дану Додаткову угоду до Договору про приєднання до електричних мереж КП «МЕМ» №160 від 15 травня 2007 року.

Керуючись п. 3 Прикінцевих положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій» від 22.06.2012 р. та враховуючи, що Замовник розпочав будівництво об'єкту, Сторони досягли згоди про внесення змін до Договору , а саме:

1. Внести зміни до п. 6.1 Договору та викласти його в наступній редакції: «Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до завершення терміну будівництва».
2. Ця додаткова угода набуває чинності з 12 вересня 2012 року і діє протягом строку дії Договору.
3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору, складена в двох автентичних оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по кожному для кожної із Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець:

Замовник:

Комунальне підприємство
«Міські електричні мережі»
34400, м.Кузнецовськ, вул. Дачна, буд.3
р/р 26004374406980
Філія «Північно-Західне РУ»
АТ «Банк «Фінанси та кредит»
КОД 32631004 МФО 333603
Свідоцтво ПДВ №100125393
ІПН 326310017185

тел. (03636) 2-47-53, 2-34-38

М.П.

С.А.Решетицький

(підпис П.І.Б.)

Рівненське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
м.Рівне, вул. Кліма Савура, 14.

р/р 260093015862 в ОПЕРВ Ощадного банку
України в м.Рівному, МФО 333368.
Код ЄДРПОУ 25322934

Рахунок в банку-агенті для погашання
№260083025862 в ОПЕРВ ВАТ
«Державний Ощадний банк України»

Директор

МП

(С.Б.Пандрак)