ПрАТ "Рівнеобленерго"

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

№742-22-ТП-Рвм

Додаток _____
до договору про тимчасове приєднання
до електричних мереж
від "26" 10 2022р.
№ №742-22-ТП-Рвм

Дата видачі: "05" жовтня 2022 року

Виробничий корпус №3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний завод бетонного устаткування"

1. Місце розташування об'єкта Замовника *м.Рівне, вул.Соборна, буд.10*

Функціональне призначення об'єкта *виробничий корпус*

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії *0,0* **кВт:**

I категорія _____ кВт;
II категорія _____ кВт;
III категорія *0,0* кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності *149,0* **кВт:** напруга- 0,38 кВ

I категорія _____ кВт;
II категорія *149,0* кВт;
III категорія _____ кВт.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

8.1 Тимчасове джерело електропостачання *ПС 330/110/35/10 Рівне*

8.2 Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання) *РУ-0,4 кВ I та II СШ ТП-134*

8.3 Тимчасова точка приєднання *РУ-0,4 кВ I та II СШ ТП-134*

8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

9.1.1. В I та II СШ РУ-0,4 ТП-134 встановити комутаційні апарати згідно замовленої потужності

9.1.2. Побудувати необхідну кількість ЛЕП-0,4кВ від I та II СШ РУ-0,4 кВ ТП-134 до ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) будівлі замовника.

9.1.3.. Мережі 0,4 кВ побудувати з урахуванням категорії за надійністю електропостачання струмоприймачів з улаштуванням пристрою АВР або перекидного рубильника .

9.1.5. Передбачити місце встановлення ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) будівлі з влаштуванням вимірювального комплексу розрахункового обліку електричної енергії (на межі балансової належності).

9.1.6. Обгрунтувати заявлену по об'єкту категорію за надійністю електропостачання згідно з влаштуванням вимірювального комплексу розрахункового обліку електричної енергії (на межі балансової належності).

9.1.7. Виконати необхідні погодження, вимірювання і випробування.

9.1.8. Передбачити заходи з дотримання нульового перетоку реактивної енергії

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

9.2.1. передбачити проєктом згідно глави 1.7 ПУЕ

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

даними технічними умовами не передбачено

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж та погодження місця розташування об'єкта.

Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і Правил будови електроустановок.

ДОГОВІР

про тимчасове приєднання до електричних мереж ПрАТ «Рівнеобленерго»

№742-22-ТП-Рвм 26 10 2022р.

м.Рівне

риватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», в особі директора з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго"
ького Ігоря Вікторовича , що діє на підставі довіреності № 25 від 04.01.2022р. (далі - Оператор системи розподілу),
сторони, та *Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний завод бетонного устаткування"* (далі - Замовник), в особі
ика Яницького Олексія Володимировича що діє на підставі статуту
і сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про тимчасове приєднання електроустановок до електричних мереж (далі - Договір).
При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Порядку тимчасового
нання електроустановок до системи розподілу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
енергетики та комунальних послуг від 26 березня 2022 року № 352 (далі – Порядок).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Оператора системи розподілу приєднується:
Виробничий корпус №3
місце розташування об'єкта Замовника: *м.Рівне, вул.Соборна, буд.10*
1.2. Точка забезпечення потужності встановлюється на: *РУ-0,4 кВ I та II СШ ТП-134*
1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:
РУ-0,4 кВ I та II СШ ТП-134
1.4.Тип приєднання об'єкта Замовника залежно від технічних характеристик електроустановки та місця її розташування
на дату тимчасового приєднання: *нестандартне*
1.5. Основні технічні характеристики приєднання: *Роботи ОСР в мережах відсутні*
1.6. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання *149,0* *кВт.*
1.7. Категорія надійності електропостачання **II**
1.8. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити *0,38кВ, 2 клас.*
1.9. Альтернативні точки приєднання (збігаються з точкою забезпечення потужності):
1.9.1. В мережах оператора системи розподілу, що не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення):
РУ-0,4 кВ I та II СШ ТП-134
1.9.2. В мережах суб'єктів господарювання з наявними відповідними резервами потужності:
відсутні в нормативній відстані електромережі

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Оператор системи розподілу забезпечує надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення, влаштування вузла обліку та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Оператору системи розподілу вартість тимчасового приєднання до електричних мереж системи розподілу та вартість влаштування вузла обліку на умовах цього Договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Оператор системи розподілу зобов'язаний:

3.1.1. Надати Технічні умови з зазначенням основної точки приєднання та альтернативних.

3.1.2. Надати кошторис робіт з влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (в разі виконання даних робіт ОСР) без вартості лічильника е.е.

3.1.3. Узгодити з Замовником точку приєднання.

3.1.4. Надати Замовнику рахунок на сплату влаштування вузла обліку без вартості лічильника е.е.

3.1.5. Виконати облаштування вузла обліку.

3.1.6. Не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів) здійснити підключення електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після підписання акта надання послуги з тимчасового приєднання, повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання та послуги з влаштування вузла обліку.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. У строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу проєкту Договору та технічних умов обрати одну із запропонованих оператором системи розподілу точку приєднання та повідомити оператора про прийняте рішення письмово.

3.2.2. Оплатити на умовах Договору вартість облаштування вузла обліку.

3.2.3. У разі виконання ОСР робіт по влаштуванню вузла обліку, надати лічильниу електричної енергії.

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Надавати послугу з приєднання до електричних мереж системи розподілу або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі неналежного виконання Замовником умов цього Договору призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору.

3.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики звернутися до їх власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення відповідних об'єктів електроенергетики згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника Виконавець набуває права власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

3.6. Замовник має право подавати Виконавцю звернення, скарги, претензії та заяву про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Виконавцем причин скарги.

4. Вартість приєднання, порядок розрахунків та строк надання послуги

4.1. На дату укладення цього Договору ;

4.1.1. Плата за тимчасове приєднання відсутня.

4.1.2.Орієнтовна вартість послуги з влаштування вузла обліку становить: 2520,56 грн. (дві тисячі п'ятсот двадцять грн., 56 коп., в т.ч.ПДВ-420,13)

4.5. Строк надання послуги з приєднання становить 120 календарних днів, починаючи з наступного від дня оплати замовником оператору системи розподілу вартості тимчасового приєднання відповідно до умов договору.