ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
01015, Київ-15, вул.Лейпцизька,1а
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61
www.vodokanal.kiev.ua
vvk@akva.kiev.ua
р/р 26002001006448 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м.Київ
Код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 26112475

ПАТ "КИЇВГУМА"

№ 9788 від 05.11.2013

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9788
на каналізування об'єкта

1.Адреса: **просп. Сорокаріччя Жовтня, 6**

2.Назва: **"Будівництво багатофункціонального спортивно-розважального торгівельного комплексу з паркінгом та готелем"**

3. Стічні води в кількості **436,3 (в т.ч. від 1-ї черги будівництва - 209,6; від 2-ї черги будівництва - 226,7)** м^3/добу **49,9** л/сек., в тому числі додатково **279,15** м^3/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **275,2 (в т.ч. від 1-ї черги будівництва - 107,1; від 2-ї черги будівництва - 168,1)** м3/добу; виробничих – **161,1 (в т.ч.1-ша черга будівництва - 102,5; 2-га черга будівництва - 58,6)** м3/добу) від даного об'єкту можливо підключити:

1-ша черга будівництва - до каналізаційних мереж по вул.Ізюмській при умові її перекладання зі збільшенням діаметра від місця підключення до колектора Д=900мм по пров.Червоноармійському та до каналізаційної мережі Д=300мм по вул.Кіровоградській при умові її перекладання та прокладання від місця підключення до Новолибідського каналізаційного колектора Д=1800мм на розі вулиць Кіровоградської та Гріненка.

2-га черга будівництва - до каналізаційної мережі від 1-ї черги будівництва після здачі їх в експлуатацію та заміни 6-ти цегляних колодязів на збірні залізобетонні (єврокільця) з поліетиленовими вкладишами на каналізаційному колекторі Д=900мм по пров.Червоноармійському.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК "Київводоканал".

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи каналізування.

11.Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК "Київводоканал".

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК "Київводоканал" за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва". затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна,16).

Дні прийому: **вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Перший заступник генерального директора **В.Задорожній**

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства **М. Кислий**

Директор Розрахункового департаменту **С.Каплуненко**

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації Департаменту управління виробництвом **О.Непочатов**

Заступник начальника Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації Департаменту управління виробництвом **В.Баранік**