



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

вул. 600-річчя, 11, м. Вінниця, 21021, тел.: (0432) 56-65-01, факс: (0432) 46-90-57, (0432) 56-65-39
vn.dsns.gov.ua код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: vinnytsya@vn.dsns.gov.ua

25.02.2025 № 47 01-1450/47-13-2

На № _____ Від _____

Директору ТОВ «ВМБУД»

Сусанні СМОТРИЧ

вул. Сковороди Григорія, 4,
м. Вінниця, 21050

Про надання інформації

На лист від 13 лютого 2025 року вих. №16 про надання інформації для розробки розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» у складі матеріалів проектної документації «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Р. Скалецького, 21 в м. Вінниці», направляється вищезазначена інформація та перелік відповідних вимог (додається).

З метою використання у службовій діяльності прошу Вас, після розроблення та реалізації проектних рішень розділу «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту», вищезазначеного об'єкта, один примірник розробленого розділу направити до Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Слід зазначити, що не дотримання та не виконання вимог державних будівельних норм України у сфері цивільного захисту ускладнює реалізацію і планування заходів (включаючи оперативні документи) направлених на захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території області, що в свою чергу може призвести до нанесення значних матеріальних збитків, травмування та загибелі людей, забруднення територій небезпечними хімічними або радіоактивними речовинами, а також порушення термінів проведення заходів щодо евакуації населення на безпечні території.

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Т.в.о. начальника

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small loop at the top.

Григорій ГОРБАЧУК

Фещук Олег (0432) 56-65-23

ІНФОРМАЦІЯ

необхідна для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проєктної документації:

«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Скалецького, Р., 21 в м. Вінниці»

1. Категорія об'єкта, що проєктується, з цивільного захисту:

Об'єкт проєктування не відноситься до категорій цивільного захисту згідно з Порядком віднесення суб'єктів господарювання до категорій цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року №227 дск.

2. Група з цивільного захисту міста, на території якого планується розміщення об'єкта будівництва:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року №1215 «Про затвердження Порядку віднесення території та населених пунктів до відповідних груп цивільного захисту» місто Вінниця відноситься до «Другої» групи цивільного захисту.

3. Група та категорія з цивільного захисту поряд розташованих міст та об'єктів:

На відстані близько 800 метрів від об'єкта проєктування знаходиться Вінницький національний університет ім. М.І. Пирогова, даний об'єкт віднесений до категорії з цивільного захисту;

На відстані близько 900 метрів від об'єкта проєктування знаходиться Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова» Вінницької обласної ради, даний об'єкт віднесений до категорії з цивільного захисту;

На відстані близько 32000 метрів від об'єкта проєктування знаходиться залізнична станція «Жмеринка» регіональної філії «Південно-західна залізниця», даний об'єкт віднесений до категорії з цивільного захисту.

4. Характеристика небезпечних зон у межах яких перебуває запланований до будівництва об'єкт, або траси (ділянки траси) споруд та мереж об'єкта, що проєктується:

Територія об'єкта проєктування розміщується у межах небезпечних зон, від об'єктів та міст віднесених до відповідної груп та категорії цивільного захисту, згідно

таблиці 1 ДБН В.1.2-4:2019, а саме:

- зона значних (сильних) руйнувань;
- зона незначних (слабких) руйнувань;
- зона небезпечного сильного радіоактивного забруднення.

5. Вимоги до типу, захисних властивостей та технічних характеристик захисних споруд цивільного захисту, а також терміну приведення їх у готовність:

Відповідно до ст. 32 Кодексу цивільного захисту України, п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2018 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», розділу 7 ДБН В.1.2-4:2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», додатку А ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», п. 5.50 ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» (зміни № 1), передбачати укриття мешканців (населення) у захисні споруди цивільного захисту, а саме: споруді подвійного призначення із захисними властивостями сховища класу А-IV ступінь захисту $A_z=1000$, надмірний тиск повітряної ударної хвилі $\Delta P_{ex}=100$ кПа або протирадіаційному укритті, споруді подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття групи П-1, коефіцієнт захисту $K_z=1000$ надмірний тиск повітряної ударної хвилі $\Delta P_{ex}=100$ кПа.

Забезпечити виконання вимог п. 6.18 ДБН В.2.2-5:23 щодо забезпечення загальної місткості захисних споруд та СПП житлових будинків можливістю укриття 100 % розрахункової кількості осіб, що постійно перебувають на об'єкті. Розрахункову кількість осіб, що постійно перебувають на об'єкті здійснюється відповідно до ДСТУ 8855.

Проектування та будівництво захисних споруд цивільного захисту, виконується відповідно до діючих державних будівельних норм, а саме: ДБН В.2.2-5:23 «Захисні споруди цивільного захисту» (зі змінами), ДБН В.1.2-4:2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення».

Під час визначення місця розташування захисної споруди цивільного захисту врахувати вимоги п. 6 ДБН В.2.2-5:23 «Розміщення захисних споруд та споруд подвійного призначення».

Термін приведення у готовність — згідно з вимогами пункту 11 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» строк приведення захисної споруди/споруди подвійного призначення в готовність до використання за призначенням (крім споруд, що відповідно до законодавства повинні перебувати в постійній готовності) зазначається в паспорті захисної споруди/споруди подвійного призначення, який не повинен перевищувати 24 години.

Утримання та експлуатацію захисних споруд цивільного захисту здійснювати відповідно

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» та наказу МВС від 09 липня 2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту». Проектні та технічні рішення на проєктування захисних споруд цивільного захисту відобразити у розділі інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проєктної документації, при цьому врахувати доступність до них людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

6. Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту та їх характеристики на території поряд розташованих об'єктів:

В радіусі збору населення до 500 м, захисні споруди цивільного захисту оцінені як «Готові» до використання за призначенням — відсутні.

7. Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні та інші природні процеси які спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) будівництва і вимагають реалізації превентивних заходів захисту:

Проектування об'єкта рекомендується здійснювати з урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України». Відповідно до вимог карти ЗСР-2004-С ДБН В.1.1-12:2014 розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань на території м. Вінниця складає до 6 балів за шкалою MSK-64.

При розробленні проєктних рішень інженерно-технічних заходів цивільного захисту рекомендується врахувати, що на території розміщення об'єкта ймовірно виникнення складних метеорологічних явищ (відповідно до Переліку надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути на території Вінницької області, затвердженого рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 29.01.2016 року №3): сильний вітер, сильний дощ, великий град, дуже сильний снігопад, сильна спека, сильний мороз, осідання (провалля) земної поверхні, які спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) будівництва і вимагають реалізації превентивних заходів захисту. До початку будівництва об'єкта необхідно провести обстеження місцевості на наявність у ґрунті вибухонебезпечних предметів, інженерно-геодезичні вишукування для уточнення відомостей про небезпечні геологічні, гідрологічні природні процеси.

8. Уточнені відомості щодо існуючих та запланованих до будівництва потенційно небезпечних об'єктів, транспортних комунікацій, інших джерел техногенної небезпеки, аварії на яких можуть призвести до утворення зон надзвичайних ситуацій, у межах яких розміщується об'єкт, що проєктується, із зазначенням характеристик вражаючих факторів:

Передбачити попередження можливих НС на об'єкті будівництва у зв'язку із прогнозованими аваріями на поряд розташованих вибухопожежонебезпечних об'єктах, включаючи аварії на транспорті п. 8.3 ДСТУ 8773:2018:

- ТОВ «Глобал Енерджи АЗС», адреса розташування: м. Вінниця, вул. Пирогова, 151/Е, об'єкт підвищеної небезпеки 3-класу;

- ТОВ «Альянс Холдинг», адреса розташування: м. Вінниця, Пирогова, буд. 172, об'єкт підвищеної небезпеки 3-класу;
- ТОВ «ОККО-ДРАЙВ», адреса розташування: м. Вінниця, вул. Пирогова, 141 а, об'єкт підвищеної небезпеки 3-класу.

9. Додаткові відомості про джерела надзвичайних ситуацій на об'єкті, які необхідно врахувати при проектуванні:

- можливість виникнення вибухів та пожеж через порушення правил пожежної та техногенної безпеки або в результаті стороннього занесення джерел вогню;
- техногенні фактори (внаслідок можливих аварій на об'єктах розташованих поруч з об'єктом проектування);
- порушення роботи внаслідок природних факторів (снігопад, ожеледь, сильний вітер, дощ, землетрус і ін.);
- у результаті проявів терористичної діяльності злочинних угруповань та сторонніх осіб.

10. Додаткові дані, які визначені розділом ІТЗ ЦЗ відповідної містобудівної документації, розробленої відповідно до вимог ДБН Б.1.1.5:

Під час проектування врахувати проєктні рішення розділу ІТЗ ЦЗ у складі матеріалів Схеми планування території Вінницької області, що стосуються м. Вінниця та прилеглих територій до місця розташування об'єкта проектування.

11. Технічні вимоги на створення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення:

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуації та зв'язку у сфері цивільного захисту» передбачити на об'єкті будівництва створення об'єктової системи оповіщення з обов'язковою інтеграцією до місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» передбачити обладнання об'єкта відповідними системами протипожежного захисту.

Технічні рішення відобразити у розділі інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проєктної документації.

12. Вимоги норм щодо світломаскування на об'єкті, що проєктується:

При проєктуванні об'єкту будівництва передбачити заходи світломаскування щодо часткового та повного затемнення, управління зовнішнім та внутрішнім освітленням відповідно до вимог статті 18 Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан відповідно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 573.

13. Вимоги щодо заходів запобігання сторонньому втручанню у діяльність об'єкта будівництва:

На об'єкті проектування пропонується передбачити заходи запобігання сторонньому втручанню у діяльність об'єкта, запобіжні заходи з недопущення порушення умов життєдіяльності у результаті проявів терористичної діяльності злочинних угруповань (систему внутрішнього відеоспостереження території і периметру об'єктів, а також охоронну сигналізацію із охоронним освітленням).

14. Перелік нормативних документів, вимоги яких повинні бути враховані при розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проектуванні окремих інженерних систем, технологічного устаткування, будинків і споруд:

Кодекс цивільного захисту України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 № 6 «Про затвердження Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

ДБН В.1.2-4:2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»;

ДБН В.1.1-25:2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»;

ДБН В.2.2:5-23 «Захисні споруди цивільного захисту»;

ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;

ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів»;

Наказ МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклозивність будівель і споруд. Основні положення».

15. Додаткова інформація, яку необхідно враховувати при розробленні проекту будівництва:

необхідно врахувати вимоги пожежної безпеки, визначених у ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-56:2014 «Система протипожежного захисту», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення».

проектування», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізування», ДБН В.2.2-20:2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Після затвердження проекту об'єкта «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Скалецького, Р., 21 в м. Вінниці» один примірник розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» направляється замовником до Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11) для організації контролю за реалізацією заходів під час будівництва.

Т.в.о. начальника Головного управління
ДСНС України у Вінницькій області
полковник служби цивільного захисту
«19» 04 2025 р.

Григорій ГОРБАЧУК



«ПОГОДЖЕНО»

В.о. директора Департаменту з питань
цивільного захисту, ресурсного
забезпечення сил оборони і безпеки
Вінницької ОВА
«24» 04 2025 р.

Дмитро СТОЛЯРОВ

