

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор
КП «Житомирводоканал»



Нікітін А. М.

ПОГОДЖУЄ:

Головний інженер
КП «Житомирводоканал»



Србюмін С. А.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №

42

від «02» 08 2016 року

на приєднання 12-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків (найменування об'єкта будівництва) м. Житомир
до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Житомира

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1 Замовник: ДПБК «КварталБуд - 24»
- 2 Найменування об'єкта будівництва: три 12-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків
- 3 Місцезнаходження об'єкта будівництва: бульвар Тетерівський, 16, 18, 20
І черга - бульвар Тетерівський, 16
- 4 Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція): нове будівництво
- 5 Проектна організація: _____
- 6 Нормативні терміни :
Проектування _____
Будівництва 2016 - 2018
- Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____
- 7 Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис. грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

- 1 Потреба у воді: 58,87 м³/добу згідно затвердженого графіку подачі води населенню.
- 2 Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
- 3 Місце підключення до водопровідної мережі: діаметром 400 мм по вул. Чернівецькій (Чернівецького) проектом передбачено перспективу заборони
- Тиск в точці підключення від 1.8 до 1.9 атм. (кгс/кв.см).
- 4 Мережа (кільцева, тупикова): _____
- 5 На ділянці мережі, яка проєктується, встановити обладнання: _____
- 6 Рекомендований матеріал для труб вводу: поліетиленові, що відповідають ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови ВШУ
- 7 Глибина закладення: 1,6 м згідно з ДБН В.2.5-74:2013
- 8 На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати: на межі балансового розмежування мереж водопостачання, рекомендований клас точності — «С» з блоком електронного зчитування даних витрат води
- 9 Особливі умови будівництва: _____

- 10 Точка розподілу: водопровідний колодезь в точці прив'язки до вуличної розподільчої водопровідної мережі

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків 54,94 м³/добу;
б) максимальне скидання стоків 2,09 л/сек.;
в) коефіцієнт нерівномірності _____;
г) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

_____ не більше _____ мг/л;
_____ не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за № 936/15627.

2 Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

- а) _____
б) _____

3 Місце приєднання випуску системи водовідведення до централізованої мережі водовідведення:

Стиг стічних вод здійснити в каналізаційну насосну станцію, яку запроєктувати та побудувати з врахуванням можливості підключення стічних вод всього "Тетерівського масиву". Саме по собі

4 Точка розподілу: колектор розрешувати на можливість прийому стоків від всіх об'єктів "Тетерівського бульвару".


5 Особливі умови будівництва: Від запроєктованої КНС запроєктувати і побудувати два напірні колектори до КНС "Інституту радіосистем".

6 Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення м. Житомира не приймаються.

7 Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд в КП «Житомирводоканал», після погодження віддається Замовнику. Після виконання будівельно-монтажних робіт, Замовник передає копію примірника в архів КП «Житомирводоканал».


Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Начальник ВТВ
КП «Житомирводоканал»


(підпис)


Корень В. С.

Начальник ЦЕВМ
КП «Житомирводоканал»


(підпис)

Домашенко О. О.

Начальник ЦЕКМ
КП «Житомирводоканал»


(підпис)

Косинчук В. І.