

**ТОВ «ПРОМАГРОПРОЕКТ»**

вул. Пушкіна, 88, м. Полтава,  
Україна, 36014



**ООО «ПРОМАГРОПРОЕКТ»**

ул. Пушкина, 88, г. Полтава,  
Украина, 36014

Телефон/факс: (0532) 61-26-27  
e-mail: info@promagroproekt.com

Вих. № 49/1 від 18 квітня 2024 року

**За місцем вимоги**

**Довідка**

ТОВ «ПРОМАГРОПРОЕКТ» повідомляє, що водопостачання по об'єкту «Нове будівництво комплексу з приймання, доведення до товарних кондицій, зберігання та відвантаження зерна по вул. Заводській в смт Стара Синява, Хмельницького району Хмельницької області», згідно довідки Замовника №1/1 від 17.04.2024, передбачається від існуючої мережі підприємства, тому в отриманні технічних умов немає потреби.

**З повагою,  
головний інженер проекту (С.П.)**



**О. О. Блавацька**

# У К Р А Ї Н А

## Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРИМЕР плюс»

31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Стара Синява, вул. Заводська, 119

ЄДРПОУ 38045582; ПІН 380455822256; свід. № 200831464

р/р UA 77 300614 00000 26008500541252 АТ «Креді Агріколь Банк» м.Київ,

електронна адреса: [a.sopruk@spodillya.com](mailto:a.sopruk@spodillya.com)

Вих. № 1/1 від 17.04. 2024 року

Директору  
ТОВ «ПРОМАГРОПРОЕКТ»  
Валентині БУТ

Довідка

ТОВ «СТРИМЕР плюс» повідомляє, що водопостачання по об'єкту «Нове будівництво комплексу з приймання, доведення до товарних кондицій, зберігання та відвантаження зерна по вул. Заводській в смт Стара Синява, Хмельницького району Хмельницької області», передбачити від існуючої мережі водопостачання, яка виконана на підставі технічних умов №2445 від 15 березня 2024 р, виданих КП «Старосинявський ЦВ №1» Старосинявської селищної ради.

Директор  
ТОВ «СТРИМЕР плюс»



Андрій СОПРУК

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 2445

від "15" березня року

На приєднання до централізованої системи водопостачання  
Хмельницького району, Хмельницької області.

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** ТОВ «СТРИМЕР ПЛЮС»
2. **Найменування об'єкта:** підключення абонента до водопровідної системи.
3. **Місцезнаходження об'єкта:** смт. Стара Синява вул. Заводська Хмельницького району, Хмельницької області
4. Врізка до водопровідної системи відповідного діаметра, проводиться згідно технічної документації виключно працівниками КП «Старосинявський ЦВ №1» Старосинявської селищної ради.
5. Скласти договір на подачу води з КП «Старосинявський ЦВ №1» Старосинявської селищної ради.
6. Оплату за надані послуги по водопостачанню, водовідведенню проводити до 5 числа звітного місяця.
7. **Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта** \_\_\_\_\_ тис. грн.

### УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ


1. **Потреба у воді** 1,5-2,0 куб. м/добу. **Відпуск води проводиться:** цілодобово.
2. **Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води**

(можливо, є відхилення за технічними)

3. **Місцем підключення до водопровідної мережі** є трубопровід води діаметром 110 мм з тиском у точці підключення від 2 до 4,6 атм. (кгс/кв.см).
4. **Мережа** кільцева/тупикова  
(потрібно підкреслити)
5. Водопровідний колодезь повинен бути залізобетонним, облаштований бетонним днищем, кришкою з отвором та полімерним люком діаметром не менше 1 м., та на відстані 1,5 м від огорожі в якому встановлюється водомірний вузол (аварійний вентиль, фільтр, водо лічильник, зворотний клапан, вентиль) з послідуочим пломбуванням та реєстрацією.
6. **Рекомендований матеріал для труб вводу-** труба поліетиленова.
7. **Глибина закладання** 0,8-0,9 м (згідно із СНиП 2.04.02-84).
8. **Особливі умови** місце прокладки водопровідної мережі облаштовувати коштами (силами) абонента.

Директор  
КП «Старосинявський ЦВ №1»  
Старосинявської селищної ради



  
(підпис)

Валентин МАТІЯШ