



177 "Чернівецька" вулиця
"Дніпро" вулиця
Дніпро
З.В. Чернівецький

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На підставі заяви, підписаної Тернопільською міською радою
№ 156 від 1.10.2004 р. БАТ "Тернопільськгаз" повідомляє, що

газопостачання будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Мовчанська, 82

можна виконати від (існуючого) газопроводу 400 тиску. 0,75 МПа

В проект необхідно передбачити наступне:

- опалення місцеве 2-х котлів з автоматикою безпеки та регулювання;
- приготування їжі на плиті типу ПП;
- гаряче водопостачання від 2-х котлів з автоматикою по тязі, який встановити в приміщенні кухні.



Лічильник обліку газу - механічний типу - на вхідному

Вимір в приміщенні кухні за адресою: м. Тернопіль, вул. Мовчанська, 82

Синхронізація з газопроводом по вул. Мовчанська, 82

на державу дворового вводу встановити електроізолюючий фланець,

виконати герметизацію інженерних ввідів в підвальному приміщенні,

проект повинна виконати спеціалізована проектна організація,

термін дії технічних умов 2 роки;

проект газопостачання погодити з "Тернопільськгаз".

новий газопровід слід розробити сучасною

Гол. інженер:

В. Даткун

співпрацює з підприємством "ТБ" та здійснює монтаж