



УКРАЇНА
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Сумський шлях, 6, м. Дергачі, 62303, тел. (05763) 3-01-47
E-mail: dergachi.upravlinya@gmail.com, сайт: <https://dergachiv.ukraina.org.ua/>, код згідно з ЄДРПОУ 43963788

від 12.03.2024 № 01-23/366

На № _____ від _____ 20__ р.

Фізичній особі – підприємець
Ковальову Олександрю Анатолійовичу
проспект Архітектора Альошина,
буд. 5, кв. 138, м. Харків, Харківська
область.

Щодо надання інформації з підключення
до джерела енергопостачання
об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття
Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2»
Дергачівської міської ради Харківської області,
що розташований за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, місто Дергачі, вул. Садова, будинок 8»

У відповідності до Вашого запиту, щодо надання вихідних даних та технічних умов на підключення протирадіаційного укриття об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2» Дергачівської міської ради Харківської області, що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, місто Дергачі, вул. Садова, будинок 8» до джерела електропостачання повідомляємо, що зазначену проєктовану споруду слід під'єднати до існуючого ввідного розподільчого пункту (ВРП), який розташований у будівлі Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2» Дергачівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, місто Дергачі, вул. Садова, будинок 8.

Параметри електричного струму існуючого ВРП будівлі Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2» Дергачівської міської ради Харківської області:

- напруга для електроприймачів об'єкту – 0,4 кВ;
- категорія надійності електропостачання – III;
- дозволена потужність – 90 кВт.

Начальник Управління ОКМС
Дергачівської міської ради



Вікторія БАЛЮК

Руслан Запорожський, 0638300727