

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Київ, вул. Васильківська, 14

Ідентифікатор об'єкта будівництва

Ідентифікатор будівлі відсутній

Відомості про об'єкт сертифікації

Нове будівництво

Функціональне призначення та назва будівлі:

Громадські будівлі адміністративного призначення, офіси.
Реконструкція підприємства під адміністративно-побутовий комплекс з підземним паркінгом на території ТДВ КЕМЗ «Стенд» на вул. Васильківській, 14 в Голосіївському районі м. Києва

Відомості про конструкцію будівлі

опалювана площа, м²:

12 663,29

опалюваний об'єм, м³:

45 289,80

кількість поверхів:

8

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво


Шкала класів енергоефективності

Клас енергетичної ефективності та
питоме енергоспоживання

A	< 15 кВт*год/м ³		
B	< 24 кВт*год/м ³		
C	≤ 30 кВт*год/м ³	26,78	C
D	≤ 36 кВт*год/м ³		
E	≤ 41 кВт*год/м ³		
F	≤ 45 кВт*год/м ³		
G	> 45 кВт*год/м ³		

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м²:

234,97



Питомі викиди парникових газів, кВт*год/м²:

44,06

Дані енергоаудитора:

Пригорнев Георгій Іванович АА № 36374198/000011-25

Номер та дата реєстрації:

ES01:0543-8952-1927-4762; 14.04.2025