



ТОВ "ІНФОКС"

Філія "ІНФОКСВОДОКАНАЛ"

65039 м.Одеса, вул.Басейна,5
тел.705-56-01 факс: 705-56-21
E-mail: post@infoxvod.com.ua

№ 556-29 від 18.09.13.

на вх. №07-09/13 от 18.09.2013г.

Директору
ЧП «Золотая Эра XXI»
Чабанюк Р.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на водоснабжение и водоотведение комплекса многоэтажных жилых домов
с. Крыжановка, ул. Николаевская

между землями СТ «Садовод» и землями МО Украины
земли Крыжановского с/с, Коминтерновский район

Расход воды: 710,0 м³/сут

Отвод стоков: 710,0 м³/сут

1. При проектировании водоснабжения необходимо учесть:

- 1.1. Источником водоснабжения данного района является ВНС «Котовского».
- 1.2. Вода, подаваемая в данный район соответствует ГОСТ «Вода — питьевая полностью».
- 1.3. Для гарантированного водоснабжения объекта необходимо заменить задвижку Д=800мм (фирма «Хавле» или аналог) на водоводе Д=900мм, проходящего по ул. Южной.
- 1.4. Водоснабжение объекта осуществить от водовода Д=900 мм, проходящего по ул. Южной.
- 1.5. В точке подключения предусмотреть устройство камеры с установкой 2-х отсекающих задвижек. Материал труб должен обеспечивать срок эксплуатации не менее 50 лет. Гарантийный срок арматуры не менее 10 лет.
- 1.6. Напор в водопроводе составляет 25-28 метров.
- 1.7. В домах предусмотреть горизонтальную разводку водопровода
- 1.8. Предусмотреть установку водомеров в каждом доме, в каждой квартире и на каждом объекте отдельно. Место установки и диаметры водомеров согласовать с филиалом «Инфоксводоканал».
- 1.9. Для временного водоснабжения и водоотведения выполнить работы по строительству ввода водопровода и выпуску канализации с площадки по постоянной схеме и использовать их для временного водоснабжения и водоотведения.

2. При проектировании водоотведения необходимо учесть:

- 2.1. Бассейн канализования: - «Северный».
- 2.2. Система водоотведения в указанном районе — отдельная.
- 2.3. Отвод хоз/бытовых стоков от объекта осуществить в существующий колодец на городском коллекторе Д=1200 мм, проходящему по Южной дороге.
3. Настоящие технические условия являются основанием для проектирования и не дают права на производство работ.

4. Составленный проект водоснабжения и водоотведения согласовать с филиалом «Инфоксводоканал».

5. При увеличении объемов водопотребления необходимо получить дополнительные технические условия в филиале «Инфоксводоканал».

Технические условия действительны до окончания строительства

Директор



А.В.Леонов