

Додаток 1
до договору №K-00-11-0580
від 24.10.2011р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО"

04136, м. Київ-136,
вул. Стеценка, 1-А
телефон 494-43-23
тел/факс 459-07-18

24.10.2011р.

Кому: ПП «Білдгрупменеджмент»

№K-00-11-0580

Адреса : м. Ірпінь
Вул. 3-го Інтернаціоналу 193
Копія Ірпінському РП

Технічні умови дійсні
при наявності договору
про надання послуг з приєднання
до електричних мереж.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № K-00-11-0580

на приєднання електроустановок
від 30.05.2011р.

1. Назва об'єкта споживача багатопверхові житлові будинки
2. Місце знаходження об'єкта споживача м. Ірпінь, вул. Карла Маркса б/н, Ірпінський р-н, Київської обл.
3. Розрахункова потужність 4920 кВт
у тому числі:

існуюче навантаження	<u>0</u>	кВт
I категорія	<u>0</u>	кВт,
II категорія	<u>4920</u>	кВт,
III категорія	<u>0</u>	кВт,

4. Джерело електропостачання: ПС 110/10кВ «Ірпінь»
(ПС, ТП)

5. Точка підключення: двома ЛЕП-10кВ від РУ-10кВ ПС 110/10 «Ірпінь»
(РУ, ЛЕП)

6. Для одержання потужності замовнику необхідно:

6.1. Запроектувати та установити опорну трансформаторну підстанцію (ОЗТП) 10/0,4кВ з трансформатором необхідної потужності.
Запроектувати та установити необхідну кількість трансформаторних підстанцій (ТП) 10/0,4кВ з трансформатором необхідної потужності та живлення виконати від (ОЗТП) 10/0,4 що проектується.

Тип ТП та місце установки визначити проектом.

Живлення ТП-10/0,4кВ виконати двома ЛЕП-10кВ від РУ-10кВ ПС 110/10 «Ірпінь» (III с.ш. комірка № 53 та IV с.ш. комірка № 52). В разі необхідності установити комірку 10кВ обладнати вакуумним вимикачем 10кВ. Релейний захист на реле струму МРЗС-05М. В комірці виконати дуговий захист на фото тиристорах.

Трансформатори струму згідно розрахунку. Установити комплект ОПН-10.