

РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ

ЖИТОМИРГАЗ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ № 691
до газорозподільної системи

Дата видачі: 21.07.16р. № 28022-19-13-0716 Код КС ЗТ. 02084

Замовник присднання: ОК «Житлово - будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД – 24» в особі представника Несторенко В.Г.

Тип присднання: нестандартне

Розробку проекту зовнішнього та внутрішнього газопостачання забезпечує: Оператор ГРМ

Виконання будівельно-монтажних робіт зовнішнього та внутрішнього газопостачання забезпечує: Оператор ГРМ

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) Замовника

1. Назва: Житловий масив багатоквартирної забудови.
2. Місце розташування: бульвар Тетерівський, 16, м Житомир
3. Функціональне призначення: опалення; приготування їжі; підігрів води

II. Розрахункові параметри присднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на діючому газопроводі середнього тиску Ø219мм ст., який проходить по вул.Черняхівського.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на межі балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання
3. Технічна (пропускна) потужність, замовлена в точці присднання: 174,9 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить до 0,3МПа
5. Проектний тиск газу в точці приєднання становить до 0,003МПа
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку) на межі балансової належності.
7. Загальна технічна (пропускна) потужність в місці її забезпечення, що має бути створена: 1500 м³/год

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати таке:
 - 1.1 Передбачити встановлення вимикаючого пристрою в точці забезпечення потужності
 - 1.2 Забезпечити наявність захисного потенціалу в точці забезпечення потужності об'єкта газопостачання
 - 1.3 Виконати гідравлічний розрахунок пропускної здатності діючих газопроводів та споруд на них, а також проектуємих газових мереж, з врахуванням фактичного тиску в точці забезпечення потужності житлового масиву.
 - 1.4 Будівництво газопроводу передбачити із поліетиленових труб.
 - 1.5 При необхідності замовнику до пуску газу отримати акти на відведення землі під споруди
 - 1.6 В разі необхідності проектом передбачити заміну існуючого газопроводу, який проходить до ГРП №57 згідно гідравлічного розрахунку.
 - 1.7 Потужність існуючого ГРП №57 визначити розрахунком з врахуванням перспективного навантаження, що має бути створена та з урахуванням фактичного тиску газу в ТЗП житлового масиву. В разі необхідності провести реконструкцію існуючого ГРП №57
 - 1.8 До початку виконання робіт звернутися в інспекцію ДАБК для отримання дозволу на виконання будівельних робіт. По закінченню будівництва отримати сертифікат відповідності збудованого об'єкта проектній документації, умовам держстандартів, будівельним нормам і правилам
 - 1.9 До прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, надати копію акта про закладання проектною документації до страхового фонду, виданого Державним департаментом страхового фонду документації.
2. Вимоги до оформлення проекту
 - 2.1 Виконати експертизу проекту в експертно-технічному центрі. До початку виконання робіт виконати реєстрацію проекту в територіальному управлінні Держпраці в Житомирській області
 - 2.2 Проект газових мереж зовнішнього газопостачання має бути виконаний з дотриманням вимог ДБН В 2.5-20:2001 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільних систем та інших чинних нормативних документів
3. Вимоги до кошторисної частини проекту
 - 3.1 Кошторисну частину проекту виконати у відповідно до нормативних чинних документів

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати наступне:

- 1.1 Метод прокладання газопроводу від точки приєднання – надземний.
 - 1.2 По-квартирне встановлення газових плит.
 - 1.3 По-квартирне встановлення газових опалювальних приладів.
 - 1.4 Проект газових мереж внутрішнього газопостачання має бути виконаний з дотриманням вимог ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільних систем та інших нормативних документів.
 - 1.5 Кошторисну частину проекту виконати у відповідно до нормативних чинних документів.
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності): на межі балансової належності.
3. Проект внутрішнього газопостачання, який передбачає підключення третіх осіб до газових мереж внутрішнього газопостачання Замовника, до початку їх будівництва необхідно погодити з ПАТ «Житомиргаз».

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. Проектування комерційного вузла (вузлів) обліку природного газу та його складових має бути здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем

- 2.1 Передбачити по-квартирний облік спожитого природного газу зі встановленням газових лічильників мембранного типу з міжпіврічним інтервалом та гарантійним терміном експлуатації не менше 8 років, рекомендований типорозмір: $G \geq 2,5$ з $Q_{\min} = 0,016 \text{ м}^3/\text{год}$ $Q_{\max} = 4,0 \text{ м}^3/\text{год}$.

- 2.2 Вихідні параметри для розрахунку ВОГ:

- Тиск газу робочий (надлишковий), МПа: $p_{\min} = 0,001$ $p_{\max} = 0,003$

- Температура газу, °C: $t_{\min} = -25$ °C, $t_{\max} = 40$ °C

- Теплота згорання нижча, ккал: $Q_n = 8050$.

- 2.3 Перед лічильником передбачити встановлення фільтра заводського виготовлення зі ступенем фільтрації не гірше 50мкм.

3. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання Замовника.

4. Проекти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

5. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:

- 5.1 Перед пуском газу надати в ПАТ «Житомиргаз» акти про герметизацію інженерних ввідів.

- 5.2 Перед пуском газу надати в ПАТ «Житомиргаз» акти про придатність до експлуатації вентиляційних каналів.

- 5.3 Прилади, які встановлюються, повинні входити до переліку газового обладнання, ліцензованого в Україні та мати позитивні висновки санітарно-епідеміологічної експертизи.

- 5.4 Термін дії технічних умов з дня їх видачі до завершення будівництва об'єкту.

6. Додатком до Технічних умов є ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склад: провідний інженер відділу експлуатаційної діяльності виробничо-технічного управління ПАТ «Житомиргаз» Гнатюк Денис Анатолійович.

Телефон для консультацій: (0412) 34-65-08.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

ПАТ «Житомиргаз»:

ЄДРПОУ 03344071

Р/р 2600134104 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м.Київ ЦЕНТР МФО 300647

ІПН 033440706258, номер свідоцтва 100295351

Адреса: вул.Фещенко-Чопівського, буд.35,

м.Житомир, 10002

Тел.: 0412-34-25-26

Перший заступник голови правління -
головний інженер

Колесник С.В.

20__ р.

Замовник:

ОК ЖЖК КВартан 1344-24

ЄДРПОУ 39910122

29400 м. Житомир

Зав. Виробничо-технічного управління

Р/р 26002500240811

М.Р.П. 300647

ПАТ «Житомиргаз»

Гнатюк Денис Анатолійович

Телефон для консультацій: (0412) 34-65-08

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Натерченко Р.І.

(прізвище)

(підпис)

20__ р.