Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство
водопровідно - каналізаційного господарства

«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»

33028, Україна, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 2,
тел.: (0362) 26-66-55, Факс: (0362) 62-33-67,
http://www.vodarivne.com e-mail info@vodarivne.com
код за ЄДРПОУ 03361678
UA 78 322313 0000026005000013293 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313
Індивідуальний податковий номер 033616717162
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 24939398

Вих. № 857 / 01-11 від «03» 03 2025 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання житлового багатоквартирного будинку з приміщеннями комерційного призначення (нове будівництво) до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення м. Рівне Рівненської області

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Назва замовника: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «(О2)»**
Адреса об'єкту : Рівненська обл., Рівненський район, Рівненська територіальна громада, м.Рівне, земельна ділянка 5610100000:01:027:0368
Найменування об'єкта: **житловий багатоквартирний будинок з приміщеннями комерційного призначення**
Вид будівництва: нове будівництво
Проектна організація (назва, адреса, № телефону ГІПу)_____
Нормативні терміни проектування, будівництва - _____
Введення об'єкту в експлуатацію - _____
Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта_____

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ:

1. Потреба у воді ***50,0*** м³/добу,максимальна витрата - 2,63 л/с
Відпуск води міським водопроводом проводиться протягом 24 годин на добу.
2. Вода, яка подається міським водопроводом відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
3. *Місцем підключення є водопровід діаметром 250 мм по вулиці Соборній. На перемичці між водопроводами діаметром 150 мм на 250 мм встановити засувку діаметром 150 мм (засувка з обгумованим клином, з установчими фланцями)*
з тиском в точці підключення у міську мережу від 1,5 атм до 2,4 атм.
Подача води під вказаним тиском гарантується цілодобово, крім аварійних ситуацій.
4. Мережа - кільцева.
5. **В місці підключення об'єкта влаштувати колодязь, встановити засувку відповідного діаметру, засувка з обгумованим клином, клас герметичності «А».**
6. Рекомендований матеріал труб-полімерні матеріали з сигнальним кабелем для трасування мережі.
7. Глибина прокладання - 1,6 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування).
8. **Комерційний вузол обліку обладнати за першою стіною в приміщенні, силами спеціалізованої організації, що має відповідну ліцензію. Діаметр лічильника 40 мм. Лічильник повинен бути сертифікований в Україні та повинен відповідати «Технологічному регламенту засобів вимірювальної техніки» затвердженому постановою КМУ від 24.02.2016 року №163. Підбір, проектування та влаштування вузла обліку виконати відповідно до ДБН В.2.5-64:2012. Розподільні (поквартирні та в нежитлових приміщеннях) вузли обліку води необхідно розташовувати за межами житлових приміщень у комунікаційних шахтах у відповідності до вимог ДБН В.2.2-24:2012 та п. 10.8 ДБН В.2.5-64:2012.**
9. Особливі вимоги : *Витримати норми СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні та будівництві.*
10. Точка розподілу є - колодязь на водогоні діаметром 250 по вулиці Соборній.

УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ:

1. Санітарно-технічні показники приймаючих вод:
а) середньодобове скидання стоків по об'єкту *50,0* м^3/добу
б) максимальне скидання стоків _____ л/сек;
в) коефіцієнт нерівномірності ;
г) БСК$_5$ не більше **188 мг/л;**
д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення)_____ не більше_____ мг/л
Концентрації солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомці системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19.02.2002 №37, зареєстрованими в Мін'юсті 26.04.2002 за №403/6691.
За іншими показникам стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України та Правилам приймання стічних вод промислових підприємств у каналізаційну мережу м.Рівне, правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.
2. Для дотриманя вимог п.1 необхідне проведення на майданчику об'єкта архітектури таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:
*а)*_____
3. Місцем підключення є каналізаційна мережа діаметром 300 мм по вулиці Гребінки.
4. Точка розподілу є - колодязь на каналізаційному колекторі діаметром 300 мм по вулиці Гребінки.
5. Особливі вимоги: *Витримати норми СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні та будівництві.*
(необхідність влаштування колодязя з решіткою, пробовідбірниками, усереднювачами, єдиного або окремих випусків промислових і побутових стоків).
6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд в господарсько-побутову каналізацію населеного пункту не приймаються. Представити на погодження проект відведення поверхневих вод.

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно-каналізаційних систем населеного пункту.

Врізки в існуючу водопровідну та каналізаційну мережі виконати згідно правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України під керівництвом і за участі представників Водоканалу. Врізку у водопровід виконати під тиском.

Відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта.

В.о.директора підприємства Андрій ГРУХАЛЬ

вик. Силка
634588