

# Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІКО - ХОЛДІНГ»

№ 2 від 01.03.2019 р.

ТОВ «Л ГРУП»  
м. Київ

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання об'єкта до теплових мереж

- Назва об'єкту:** «Будівництво багатofункціонального торговельно –розважального комплексу з підземним паркінгом»
- Адреса об'єкта:** вул М. Максимовича ,32 в Соломянському р-ні м. Києва
- Теплове навантаження об'єкта** 9,63(11,2) Гкал/год(МВт)  
В тому числі за видами тепло споживання:  
опалення 9,63(11,2) Гкал/год(МВт)  
вентиляція - Гкал/год(МВт)  
технологія - (-)  
гаряче водопостачання (максимальне) - (-)  
гаряче водопостачання (середнє) -(-)
- Приєднання об'єкта виконати** Існуюча котельня ТОВ «ТМО Ліко-Холдінг»
- Вузол приєднання** **Теплова мережа ВТ,**  
(вул. М .Максимовича)
- Тиск у вузлі приєднання:**  
8.1. в подавальному трубопроводі 7.0 кгс/см2  
8.2. в зворотному трубопроводі 3.5 кгс/см2
- Теплоносій –** гаряча вода.  
Розрахунковий температурний графік на опалення та вентиляцію (Тр. Зовн.=-22°C) 115-70°C.
- Влітку теплові мережі працюють за графіком 70-30°C.
- Проектну документацію стадії «Р» або «РП» погодити в «Держенергонагляді» 1 екз.
- Підключення та відпуск теплоносія споживачу можливе за умови встановлення приладів обдіку теплової енергії та укладання договору.
- При внесенні змін в опитувальному листі «Замовник» повідомляє власника котельні.
- Технічні умови є підставою для проектування та не дають право на підключення до теплових мереж.
- Інші умови приєднання та заходи із забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання:

Перший заступник генерального директора  
ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг»

ТОВ «Теплопостачсервіс»

Заступник директора з кап. будівництва  
ТОВ «Л ГРУП»

В.В. Яблонський

С.Ф. Перепелиця

