



ДТЕК Київські Регіональні Електромережі

Оператор системи
розподілу

На заяву про приєднання електроустановки певної
потужності до Типового договору про стандартне
приєднання до електричних мереж системи
розподілу №C060524280210 від 06.05.2024 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Дата видачі 20.05.2024 року

№ (ідентифікатор) ТУ 040250 200524 1 10 12 1 000000 1

Житловий будинок, ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «Полімарк».

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: **Київська обл., Бучанський р-н, смт Гостомель, кад.№3210945900:01:088:0021.**

Функціональне призначення об'єкта: **Житло.**

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **II квартал 2025 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії
- кВт, - кВ:

I категорія - кВт;

II категорія - кВт;

III категорія - кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної
(приєднаної) потужності **50 кВт:**

I категорія - кВт;

II категорія - кВт;

III категорія **50** кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення - кВт;

- електроплити - кВт;

- гаряче водопостачання - кВт.

4. Джерело електропостачання: **ПС 35/10 кВ "Гостомель", ЛЕП-10 кВ Л-ТП-145, розподільчі мережі
ТП-10/0,4 кВ №4474;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проєктом.**

(номер опори, комірки)

5. Точка(и) забезпечення потужності: **розподільчі мережі ТП-10/0,4 кВ №4474;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проєктом.**

(номер опори, комірки)

6. Точка приєднання: **на вихідних клемх комутаційного апарату, встановленого в шафі обліку на межі земельної
ділянки замовника;**

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проєктом.**

(номер опори, комірки)

Напруга приєднання: **0.38** кВ.

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання
електроустановки

8. EIC-код площадки комерційного обліку: **62Z0623629229572.**

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж
внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного
узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

Внутрішнє електропостачання об'єкту виконати згідно проєкту.

Проектну документацію розробити відповідно до вимог ДБН В.2.5.-23:2010.

Для електропостачання об'єкту передбачити встановлення ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) об'єкту.

Від вихідних клем розрахункового приладу обліку, встановленого в шафі обліку, спорудити ввід до ВРП об'єкту.

**У разі, якщо відстань від вихідних клем розрахункового приладу обліку до ВРП об'єкту перевищує 10 м,
передбачити встановлення лінійного автоматичного вимикача біля шафи обліку.**

Схему мереж визначити проєктом.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

У ВРП об'єктів передбачити встановлення:

- на вводі – автоматичного вимикача (АВ) з комбінованим розчіплювачем;

- на групових лініях, що живлять розетки – пристрою захисного вимкнення (ПЗВ);

- на групових лініях для освітлення – автоматичних вимикачів.

Номінальні струми розчіплювачів автоматичних вимикачів прийняти згідно розрахунків.

Рекомендуємо встановити пристрій захисту від перевищення напругою допустимого рівня – реле напруги.

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження будівельних струмоприймачів: **50 кВт.**

При наявності електроустановок будівельних струмоприймачів їх точка приєднання відповідає точці приєднання електроустановок об'єкту.

У разі наявності будівельних струмоприймачів, приєднання електроустановок будівельних струмоприймачів буде можливе після забезпечення технічної можливості передачі електричної енергії в точку приєднання відповідно до даних технічних умов в обсязі, необхідному для приєднання будівельних струмоприймачів, без зміни замовленої потужності, схеми підключення, рівня напруги та вимог щодо категорії з надійності електропостачання.

Внутрішнє електропостачання будівельних струмоприймачів визначити проектом.

Після закінчення будівельних робіт, схема живлення будівельних струмоприймачів, не задіяна в схемі живлення об'єкту, підлягає демонтажу.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом виконати згідно вимог глави 1.7 ПУЕ.

У разі наявності біля земельної ділянки електричних мереж, передбачити заходи з дотримання охоронних зон електромереж та, у разі необхідності їх винесення, – звернутися до власника даних мереж за отриманням відповідних технічних умов.

Захист електричних мереж виконати згідно з главою 3.1. ПУЕ.

Передбачити заходи з дотримання охоронних зон електромереж.

Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж.

Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і вимог Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок. НПАОП 40.1-1.32.01 (ДНАОП 0.00-1.32-01).

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо влаштування вузлів обліку електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням глави 1.5 ПУЕ, розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

***Перелік рекомендацій щодо технічних характеристик засобів обліку та їх типів знаходиться на офіційному сайті ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».**

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:


1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення: **виконуються оператором системи розподілу згідно проектної документації.**

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: **не вимагається.**

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: **не вимагається.**

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: **не вимагається.**

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:



Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Оператор системи розподілу:

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А
UA44334851000000002600293562

в АТ «ПУМБ», м. Київ
Код ЄДРПОУ 23243188

ПІН 232431810368
тел. +38 044 459 07 40

Головний фахівець відділу з технічних
приєднань:

Абдулаєв С.А.

" 20 " 05 2024 р.
м.п.

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання з умовами договору про приєднання.

Виконавець ТУ: Решетняк Я.В.



**ДТЕК Київські
Регіональні Електромережі**

Оператор системи
розподілу

На заяву про приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №C060524280210 від 06.05.2024 р.

Дата видачі 20.05.2024 року
№ (ідентифікатор) ТУ 040250 200524 1 10 12 1 000000 1

**РОЗРАХУНОК
вартості плати за приєднання до електричних мереж**

Розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» електроустановок

об'єкта: Житловий будинок, Київська обл., Бучанський р-н, смт Гостомель, кад. №3210945900:01:088:0021;
замовник: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
«Полімарк».

Вихідні дані для визначення типу приєднання до електричних мереж (стандартне/нестандартне):

Тип приєднання до електричних мереж (стандарт/нестандарт/не стандартне з проектуванням Замовником лінійної частини)	Потужність, заявлена до приєднання, кВт	Існуюча потужність, кВт	Найкоротша відстань від точки приєднання замовника до точки (точок) в існуючих мережах – диспетчерська назва елемента мережі, (вказати спосіб вимірювання), м	Диспетчерська назва точки (точок) до якої розрахована відстань по прямій лінії
Стандартне	50	-	50	Розподільчі мережі від ТП-10/0,4 кВ №4474

Вихідні дані для здійснення розрахунку:

Заявлена до приєднання потужність ($P_{заявл}$), кВт	50
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ	0.38
Існуюча потужність, кВт	-
Ступінь напруги в існуючій точці приєднання, кВ	-
Місце розташування (село/місто/селище) електроустановки що приєднується (зазначити населений пункт)	Село
Найменування територіальної одиниці ОСР	Ірпінський районний підрозділ
Тип схеми приєднання (фазність)	Трифазна
Категорія надійності електропостачання	III
Ставка плати за стандартне приєднання/ нестандартне приєднання потужності, яка була застосована для визначення плати за приєднання (C), тис. грн (без ПДВ).	1,227

Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж (розрахунок використовується у випадку визначення типу приєднання як стандартне):

$$P_{ст} = P_{заявл} \times C = 61\,350,00 \text{ грн (без ПДВ).}$$

$\Pi = 61\,350,00 \text{ грн (без ПДВ), крім того ПДВ } 12\,270,00 \text{ грн.}$

Повна вартість послуги 73 620,00 грн.

Оператор системи розподілу:

Головний фахівець відділу з технічних приєднань
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



Абдулаєв С.А.

М.П.

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ****«Полімарк»****Керівнику****Лілії СКОРОХОД**вул. Вереснева, буд. 21, прим. 2,
смт Гостомель, Бучанський р-н,
Київська обл.Щодо розгляду заяви про приєднання
електроустановки певної потужності

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») надає Вам примірники технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату плати за приєднання, що були сформовані на підставі Заяви про приєднання електроустановки певної потужності №СО60524280210 від 06.05.2024 року.

Додатково повідомляємо, що згідно вимог пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року №310, який набув чинності 19.04.2018 року, із змінами та доповненнями (надалі – Кодекс), Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу із стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Окремо звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до умов п.4.1.32 Кодексу, послуга з приєднання до електричних мереж, яку надає ОСР не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії. Отже, Вам необхідно визначитися із суб'єктом господарювання, який виконає улаштування комерційного обліку електричної енергії, як окрему послугу.

У разі необхідності, оригінали документів, що додаються до даного листа і розміщуються у Вашому особистому кабінеті, можна отримати в Центрі обслуговування клієнтів ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1-А. З актуальною інформацією, щодо графіку роботи Центрів з обслуговування клієнтів Ви можете ознайомитися на офіційному сайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua>.

У разі виникнення питань, Ви можете звертатись до контакт-центру ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за наступними номерами телефонів: (067) 495-70-40, (099) 495-70-40, (093) 495-70-40, де заявка буде прийнята для опрацювання та надана актуальна для Вас інформація.

Додатки:

1. Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № (ідентифікатор) ТУ 040250 200524 1 10 12 1 000000 1.

2. Розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж № (ідентифікатор) ТУ 040250 200524 1 10 12 1 000000 1.

3. Рахунок № 95742098 на оплату вартості плати за приєднання.

Головний фахівець відділу з технічних
приєднань:

20.05.2024

(підпис)


Абдулаєв С.А.

Отримав:

(дата)

(підпис)

(П.І.Б.)



Рахунок № 95742098 від 20 травня 2024 р.

Виконавець: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ",
04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А, код за ЄДРПОУ 23243188

Замовник: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «Полімарк»,
08289, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, смт Гостомель

Платник: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «Полімарк»,
08289, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, смт Гостомель

Одержувач коштів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ",
04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А, код за ЄДРПОУ 23243188

IBAN: UA443348510000000002600293562

**ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:**

95742098;1000249606;90016703;ОК «ЖБК «Полімарк»

Договір № 0050588297 **від** 06.05.2024

№п/п	Найменування	Од.	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	ПОСЛУГА ІЗ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВІД 16 КВТ	ШТ	1,000	61 350,00	61 350,00

Підсумок: 61 350,00

ПДВ: 12 270,00

Разом: 73 620,00

Всього по рахунку:

Сімдесят три тисячі шістсот двадцять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ:
12 270,00 грн.

Головний фахівець ВТП
(посада)

(підпис)

Сергій АБДУЛАЄВ
(прізвище)

*При оплаті ОБОВ'ЯЗКОВО вказати зазначений текст призначення платежу, інакше оплата не буде зарахована на клієнта.

**Рахунок дійсний протягом 20 банківських днів.

***Оплата по рахунку повинна бути у повному обсязі, на суму, що зазначена у графі «Разом». У випадку часткової оплати, грошові кошти зараховані не будуть.



00000026002935620095742098000007362000

