

Рахунок № 95795634 від 15 серпня 2024 р.

Виконавець: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 04080, м. Київ, вул. Новокосятинівська, 20, код за ЄДРПОУ 41946011
Замовник: , 03187, м. Київ, пров. Заплавний, 27 Петренко Андрій
Платник: , 03187, м. Київ, пров. Заплавний, 27 Петренко Андрій
Одержувач коштів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 04080, м. Київ, вул. Новокосятинівська, 20, код за ЄДРПОУ 41946011
IBAN: UA433348510000000002600641228

ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 95795634;3003704842;90016703;Андрій Петренко

Договір № 005987/194826 **від** 12.08.2024

№п/п	Найменування	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	ПОСЛУГА ІЗ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВІД 16 КВТ	ШТ	1,000	31 860,00	31 860,00
Підсумок:					31 860,00
ПДВ:					6 372,00
Разом:					38 232,00

Всього по рахунку:
Тридцять вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ:
6 372,00 грн.

Начальник відділу з технічних приєднань (посада)
А.В. Тимошук (прізвище)

*При оплаті ОБОВ'ЯЗКОВО вказати зазначений текст призначення платежу, інакше оплата не буде зарахована на клієнта.
**Рахунок дійсний протягом 20 банківських днів.
***Оплата по рахунку повинна бути у повному обсязі, на суму, що зазначена у графі «Разом». У випадку часткової оплати, грошові кошти зараховані не будуть.

Кіт



**ДТЕК Київські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Новокосятинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна
+38 044 202 1588

Дата видачі 15.08.2024

№ (ідентифікатор)

ТУ 0059871508241090210000001

**РОЗРАХУНОК плати за приєднання до електричних мереж
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" електроустановок
об'єкта: садибний (індивідуальний) житловий будинок
пров. Левадний, 8 (кад.номер 8000000000:90:020:0019)
замовник: Петренко Андрій Леонідович**

Вихідні дані для визначення типу приєднання до електричних мереж (стандартне/нестандартне):

Тип приєднання до електричних мереж	Максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності, кВт (U, кВ)	Існуюча потужність, кВт (U, кВ)	Найкоротша відстань від точки приєднання замовника до точки (точок) в існуючих мережах - диспетчерська назва елемента мережі, м	Диспетчерська назва точки(точок) до якої розрахована відстань по прямій лінії
Стандартне	20 кВт (0,38 кВ)	5 кВт (0,38 кВ)	10,000 (ПЛП-0,4 кВ ТП 5344)	ПЛП-0,4 кВ ТП 5344

Вихідні дані для здійснення розрахунку:

Максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності ($P_{\text{макс}}$), кВт	20
Існуюча потужність ($P_{\text{існ.}}$), кВт	5
Розрахункова потужність за яку справляється плата за приєднання ($P_{\text{розр.}}$), кВт	15,00
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ	0,4(0,23)
Місце розташування (село/місто/село міського типу) електроустановки що приєднується (зазначити населений пункт)	м. Київ
Найменування територіальної одиниці ОСР	РЕМ "Лівобережний"
Тип схеми приєднання (фазність)	ІІІ фазна
Категорія надійності електропостачання	ІІІ
Ставка плати за стандартне приєднання потужності, яка була застосована для визначення плати за приєднання (C), тис. грн (без ПДВ).	2,124

Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж:

$$П_{\text{ст}} = P_{\text{розр.}} \times C = 15,00 \times 2,124 = 31860,00 \text{ грн. (без ПДВ)}$$

$P_{\text{розр.}} = P_{\text{макс.}} - P_{\text{існ.}}$ - різниця максимального розрахункового навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності та існуючої потужності в разі однакового ступеня напруги в точці приєднання та якщо не змінюється схема електрозабезпечення.

$П_{\text{ст}} = 31860,00$ грн. (тридцять одна тисяча вісімсот шістьдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ), крім того ПДВ 6372,00 грн (шість тисяч триста сімдесят дві грн. 00 коп.),

Повна вартість послуги 38232,00 грн. (тридцять вісім тисяч двісті тридцять дві грн. 00 коп.)


ОСР:

**Начальник відділу з технічних приєднань
департаменту з розвитку мереж та технічних
приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

Виконавець: ІвановаО



А.В. Тимошук





**ДТЕК Київські
Електромережі**
Оператор системи
розподілу

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна

15.08.2024 № 4/43/ДепРМТП/1/005987/194826
На № С120824323085 від 12.08.2024

Петренку А.Л.
м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 50,
кв.29

Згідно заяви про приєднання від 12.08.2024 № С120824323085 направляємо Вам технічні умови від 15.08.2024 № (ідентифікатор) ТУ 0059871508241090210000001 згідно вимог пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу.

Згідно вимог пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї. Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання. Якщо замовник не оплатив послугу з стандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності. Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Окремо звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до Кодексу систем розподілу послуга з приєднання до електричних мереж, яку надає ОСР не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії.

У разі виникнення питань щодо надання послуги з приєднання до електричних мереж, рекомендуємо звертатись до контакт-центру ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за цілодобовим телефоном 1588 (для стаціонарних телефонів), +38 (044) 202-1588; +38 (067) 210-1588; +38 (050) 210-1588; +38 (073) 202-1588 (для мобільних телефонів), де заявка буде прийнята для опрацювання та надана актуальна інформація.

Додатки:

1. Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу від 15.08.2024 № (ідентифікатор) ТУ 0059871508241090210000001.
2. Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу.
3. Рахунок № 95795634 від 15.08.2024 на сплату плати за стандартне приєднання.

Начальник відділу з технічних приєднань
департаменту з розвитку мереж та
технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

А.В. Тимошук

Виконавець: ІвановаО



Передавайте покази, дізнавайтесь про відключення, замовляйте послуги онлайн



Вайбер



Телеграм



Сайт



для фізичних клієнтів:

+ 38 (044) 202 1588

+ 38 (067) 210 1588

+ 38 (050) 210 1588

+ 38 (073) 202 1588

для юридичних клієнтів:

+ 38 (044) 201 5858



ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Дата видачі 15.08.2024

№ (ідентифікатор)

ТУ 0059871508241090210000001

Замовник

Петренко Андрій Леонідович

1. Місце розташування об'єкта Замовника

пров. Левадний, 8

(кад.номер 8000000000:90:020:0019)

Функціональне призначення об'єкта

садибний (індивідуальний) житловий будинок

Прогнозний рік введення об'єкта в

2024

експлуатацію

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 5 кВт (0,38 кВ):

I категорія 0,0 кВт;

II категорія 0,0 кВт;

III категорія 5 кВт;

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 20 кВт (0,38 кВ):

I категорія 0,0 кВт;

II категорія 0,0 кВт;

III категорія 20 кВт;

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення 0,0 кВт;

електроплити 0,0 кВт;

гаряче водопостачання 0,0 кВт;

4. Джерело електропостачання

ПС: Бортничі 110/35/10/6

ТП/РП: 5344

Номер (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності

розподільчі мережі 0,4 кВ ТП5344

Номер (опори або обладнання)

6. Точка приєднання

на відхідних клеммах ввідного пристрою в ввідно-обліковому щиті

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку: 62Z3676631713618

I. Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

9.1.1. У ввідно-обліковому щиті обладнати вузол обліку. За можливості використати існуючий прилад обліку.

9.1.2. Обладнати розподільчий щит об'єкту, живлення якого виконати по трифазному вводу від ввідно-облікового щита. За можливості використати існуючий щит та мережі 0,4кВ.

9.1.3. Передбачити влаштування повторного контуру заземлення ($R < 10 \text{ Ом}$).

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: вирішити проектом

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання: вирішити проектом



9.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Виконати умови «Рекомендацій з влаштування вузлів обліку електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням розділу 1.5 ПУЕ, розділу V та розділу VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 №311, розділу 11 ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

10. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

10.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

10.1.1. Електропостачання існуючого ввідно-облікового щита виконати по трифазному вводу від ПЛП-0,4 кВ (оп.8209 ГИС). Виконати заміну існуючого ввідного автоматичного вимикача у відповідності до струмового навантаження об'єкту. Можливість використання існуючих електричних мереж та схему підключення вирішити проєктом.

10.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: не вимагається

10.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: не вимагається

10.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: вирішити проєктом

11. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: у відповідності до виконавчої документації та діючої схеми живлення.

Примітки:

1. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

2. Договір №ЦС1-1910-20/138641 від 06.11.2020 та Додаток 1 (ТУ №ЦС1-1910-20) вважаються такими, що виконані в повному обсязі.

3. ТУ (ідентифікатор) №0019401702221090210000001 від 17.02.2022 - вважаються такими, що не набули чинності.

Оператор системи розподілу:

Місцезнаходження:

04080 м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20

Код ЄДРПОУ 41946011

ПІН 419460126541

Відповідальний представник:

Розанова Аліна Олександрівна

Контактний телефон:

205-52-96, 050-425-83-47

**Начальник відділу з технічних приєднань
департаменту з розвитку мереж та технічних
приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

А.В. Тимошук

15.08.2024

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

Вх. №983079009/194826

Виконавець: ІвановаО

