

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

78405, м. Надвірна, вул. І. Франка, 29

Громадянин (-ка)
Волощук Сергій Володимирович
с.Глибівка

На № 99999990/7619 від 29.08.2025 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок № 004834030925 1 08 04 1 000000 1 19-191/2025 (ID 29619)

Дата видачі 03.09.2025 року

№ (ідентифікатор) 004834030925 1 08 04 1 000000 1

Назва об'єкту та повне найменування Замовника: Склад, Громадянин (-ка) Волощук Сергій Володимирович.

1. Місце розташування об'єкта Замовника: Івано-Франківський район, с-ще БОГОРОДЧАНИ, вулиця Петраша, ,
кадастровий номер 2620455100:01:005:1088

Функціональне призначення об'єкта: Склад

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 31.12.2025

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 0.00 кВт (___кВ):

I категорія 0.00 кВт,

II категорія 0.00 кВт,

III категорія 0.00 кВт

3. Величина максимального розрахункового навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 10.00 кВт (0.4 кВ), у тому числі для:

I категорія 0.00 кВт,

II категорія 0.00 кВт,

III категорія 10.00 кВт

4. Джерело електропостачання: ПС 35/10 кВ КС-3, КТП-19-431 .

5. Точка забезпечення потужності: на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 746 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-19-431

6. Точка приєднання: на вихідних клеммах ввідного автомата у ВОЩ-0,4 кВ на межі земельної ділянки замовника.

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку:

6	2	Z	6	5	8	8	8	4	0	9	0	1	5	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (в межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

Відсутні

1.2 Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: при встановленні металевих ВРЩ виконати монтаж контуру захисного заземлення з опором заземлення не більше 4,0 Ом.

1.3 Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж :

відсутні

1.4 Вимоги до безпеки електропостачання: відсутні

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

1. Розробити та погодити в центрі обліку електричної енергії АТ "Прикарпаттяобленерго" проєкт на влаштування вузла обліку електроенергії (ККОЕЕ п. 5.1.1, 5.2.2, 5.2.7) з дотриманням вимог нормативно-технічних документів в тому числі ПУЕ п. 1.5.29, 1.5.30, 1.5.36., 1.7.56, 1.7.77., 3.4.8, ККОЕЕ 5.2.9, СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 п. 5.9.

2. Встановити лічильник згідно "Рекомендацій до технічних характеристик засобів обліку електричної енергії" розміщених на сайті АТ "Прикарпаттяобленерго" www.oe.if.ua > Клієнтам > Комерційний облік > Рекомендації щодо характеристик приладів обліку (ККОЕЕ 5.2.13).

3. Засіб комерційного обліку встановити в точці приєднання електроустановок замовника на межі земельної ділянки (межі балансової належності або експлуатаційної відповідальності) у місці яке має бути захищеним від доступу сторонніх осіб КСР 4.1.18, ПУЕ 1.5.6, ККОЕЕ 5.1.2. Підключення виносної шафи обліку виконати суцільним ізольованим проводом (кабелем) видимим по всій довжині його прокладання (ПУЕ 2.4.11).

4. Унеможливити доступ до дооблікових кіл, підготувати місця для їх опломбування (ККОЕЕ п.5.16.3, ПТЕЕС Розділ VII, п.12.16.).

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

- 1.1.1 прокласти ПЛІ-0,4 кВ проводом типу AsXSn-4x50 від опори №746 до опори № 753 ПЛІ-0,4 кВ Л-5 ТП-19-431 із заміною проводів, перепідключенням вводів, відгалужень та повторних заземлень по трасі ПЛІ-0,4 кВ. Тип, перетин, трасу проходження та можливість використання існуючих опор ЛЕП-0,4 кВ визначити проектом.
- 1.1.2 пункт 1.1.1 виконати спільно з ТУ-19-157/2025 Дякун А.Д (ід 28584)
- 1.1.3 виконати монтаж проводу типу AsXSn -4x16 від опори № 753 ПЛІ-0,4 кВ Л-5 ТП-19-431 до ввідного пристрою 0,4 кВ об'єкту який встановити на межі земельної ділянки замовника (СК).
- 1.1.4 виконати монтаж спецконструкції
- 1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: **Відсутні.**
- 1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: **Відсутні.**
- 1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: **Відсутні.**
2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:

Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Виконавець послуг:

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Код ЄДРПОУ 00131564

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34

п/р UA463282090000026004000038219 в АБ «Південний»

Керівник групи приєднання південного регіону

Тарас ТИМКІВ

20__ року

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

Оператор системи розподілу АТ «Прикарпаттяобленерго»
ЄДРПОУ 00131564
п/р UA463282090000026004000038219 в АБ «Південний»
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34
Замовник Сергій ВОЛОЩУК
ІПН 3735509414
с.Глибівка

Рахунок на сплату плати за приєднання у розмірі 100 відсотків плати, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж згідно з договором № 19-191/2025 (ID 29619) від 29.08.2025 ідентифікатор 004834030925 1 08 04 1 000000 1 становить 32460.00 грн. з ПДВ, в тому числі 5410.00 грн. ПДВ.

Термін дії рахунку 20 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання.

Рахунок № 2025-01-190/3735509414/29619

№	Послуга	Кількість	Одиниця виміру	Ціна без ПДВ	Сума з ПДВ
1	Стандартного приєднання	100 відсотків плати	послуга	27050.00	32460.00

Просимо вказати призначення платежу:
оплата згідно рахунку № 2025-01-190/3735509414/29619

Разом без ПДВ	27050.00
ПДВ:	5410.00
Сума до сплати:	32460.00

Виконавець послуг:
АТ «Прикарпаттяобленерго»

+380967592307

Код ЄДРПОУ 00131564
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34
п/р UA463282090000026004000038219 в АБ
«Південний»
Керівник групи приєднання південного регіону



Розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж

Додаток № 3

до договору про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу № 004834030925 1 08 04 1 000000 1 від 29.08.2025 року

Розрахунок плати за приєднання до електричних мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» електроустановок

об'єкта: Склад , Івано-Франківський район, с-ще БОГОРОДЧАНИ, вулиця Петраша, ,
кадастровий номер 2620455100:01:005:1088 , Склад
(назва, місце розташування та функціональне призначення об'єкта замовника)

замовник: Волощук Сергій Володимирович

Вихідні дані для визначення типу приєднання до електричних мереж (стандартне/нестандартне):

Тип приєднання до електричних мереж (стандартне/нестандартне з проектуванням Замовником лінійної частини)	Потужність, заявлена до приєднання, кВт	Існуюча потужність, кВт	Найкоротша відстань від точки приєднання замовника до точки (точок) в існуючих мережах – диспетчерська назва елемента мережі, (вказати спосіб вимірювання), м	Диспетчерська назва точки (точок), до якої розрахована відстань по прямій лінії
стандартне	10.00	0.00	-	

Вихідні дані для здійснення розрахунку:

Заявлена до приєднання потужність (Р _{заявл.}), кВт	10.00
Існуюча потужність, кВт	0.00
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ	0.4
Місце розташування (село/місто/селище міського типу) електроустановки, що приєднується (зазначити населений пункт)	Івано-Франківський район, с-ще БОГОРОДЧАНИ, вулиця Петраша, , кадастровий номер 2620455100:01:005:1088
Найменування територіальної одиниці ОСР	"Південна"
Тип схеми приєднання (фазність)	трифазне
Категорія надійності електропостачання	3
Ставка плати за стандартне приєднання/ нестандартне приєднання потужності, яка була застосована для визначення плати за приєднання (С), тис. грн (без ПДВ)	2.705 тис. грн без ПДВ

Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж (розрахунок використовується у випадку визначення типу приєднання як стандартне):

$P_{ст} = P_{заявл} \times C_{П_{ст}} = P_{заявл} \times C = 10.00 * 2.705 = 27050.00$ тис. грн (без ПДВ).