



**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО**

вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль-МСП, 46010; тел.: (0352) 52-50-13, т/ф: 52-15-03, E-mail: kanc@toe.te.ua, індивідуальний податковий номер 001307219189
Свидцтво по ГДВ №26736509, код ЗКПО 00130725, п/р 260053000146 в ТОВ ВАТ «Ощадбанк» м. Тернопіль, МФО 338545

26.11.2009р. № 34-730/16

на № _____ від _____

ПП «ТФ Будівельник»

Начальнику
Тернопільського міського РЕМ
Сененькому М.Ю.

**Технічні умови
приєднання до електричних мереж ВАТ "Тернопільобленерго"
електроустановок багатоквартирного житлового будинку
за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 22.**

1. Величина прогнозованої приєднаної потужності – 138,0 кВт, в тому числі
I кат. -кВт, II кат. -138,0 кВт, III кат. – кВт, для екологічної броні - кВт, для аварійної
броні - кВт, технологічної броні - кВт, електронагрівальних установок -4,0кВт.

2. Джерело енергопостачання: ПС -110/10кВ «Загребелля», ТП-10/0,4кВ
(передбачене вимогами ТУ №34-146/16 від 11.07.07). Власник джерел - ВАТ
«Тернопільобленерго».

3. Точка приєднання: на входних клеммах комутаційного апарату,
встановленого в електрощитовій будинку.

Напруга в точці приєднання, В(кВ) : 0,4кВ.

4. Для одержання потужності необхідно виконати:

4.1. Вимоги до електромереж основного живлення: запроектувати та
побудувати КЛ-0,4кВ в траншеї від І С.Ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ (передбачене
вимогами ТУ-34-146/16 від 11.07.07р) до ВРП-0.4кВ споживача.

4.1.1. Вимоги до електромереж резервного живлення: запроектувати та
побудувати КЛ-0,4кВ в траншеї від II С.Ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ
(передбачене вимогами ТУ-34-146/16 від 11.07.07р) до ВРП-0.4кВ споживача .

4.2. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:

4.2.1. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: облік
електроенергії виконати згідно вимог ПУЕ внесених в Держресстр України, із
застосуванням загальнобудинкового та поквартирного обліку(з відповідними
трансформаторами струму) .

4.2.2. Прилади обліку електричної енергії, які будуть монтуватися в будинку,
мають придбаватися, встановлюватися та підключатися лише підрозділами ВАТ
«Тернопільобленерго».

4.2.3. Відповідальність за збереження і цілісність по квартирних розрахункових
засобів обліку, установлених на сходових клітках та пломб, і розрахункових засобів

обліку, що враховують витрату електричної енергії на загальнобудинкові потреби, несе власник будинку.

4.3. Вимоги до компенсації реактивної потужності: не передбачається.

4.4. Вимоги до релейного захисту автоматики, телемеханізації та зв'язку: не передбачаються

4.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруг і електробезпеки: не передбачаються.

5. Додаткові вимоги та умови: проектно – кошторисна документація за цими технічними умовами та виконання будівельно – монтажних робіт на її підставі повинні виконуватися організаціями, що мають для цього відповідні ліцензії.

6. Вимоги до погодження трас ЛЕП, місця розташування ТП: траси запроектованих ЛЕП-0,4кВ погодити з Тернопільським міським РЕМ, землевласниками та іншими зацікавленими організаціями.

7. До початку робіт з будівництва проект, виготовлений за цими ТУ, погодити з Тернопільським міським РЕМ та ВАТ «Тернопільобленерго».

8. Акт допуску на підключення оформити в Тернопільському міському РЕМ.

9. Термін дії технічних умов 2 (два) роки від дня видачі.

Заступник головного інженера *Мизюк* В.А. Галушко

Виконавець
Дячун Л.П.
тел. 23-95-44