



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),
Р/р 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334, код 03361780, ПІН 033617824128,
факс 544601; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 03/183
від "14" 06 20 19 року
(термін дії 3 роки)

На заміну технічних умов від 16.04.2007 року № 03/242 та від 19.07.2007 року № 03/526 для об'єкту, що
приєднується до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Чернівців

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Замовник - ГУНП України в Чернівецькій області

Інвестор - ОК «ЖБК «Скай Сіті»

Найменування об'єкта будівництва – багатоквартирний житловий комплекс

Місцезнаходження об'єкта будівництва – вул. Руська, 219-Г

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Розхід води на господарського – питні потреби становить – 150,0 м³/добу, зовнішнє пожежогасіння – 10,0 л/с.
Відпуск води проводиться - цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.
3. Місцем підключення є водопровідна мережа (напірна лінія) прокладена від ТРП-6А в технологічній галереї, з тиском від 2,0 атм до 4,0 атм /цілодобово/, крім аварійних ситуацій.
4. Зовнішнє пожежогасіння передбачити від існуючих пожежних гідрантів встановлених в районі житлових будинків №223 та №223-А.
5. Підключення виконати в технологічній галереї з обладнанням запірною арматурою.
Для забезпечення водопостачання житлового комплексу передбачити прокладку напірної водопровідної мережі в існуючій галереї, і далі до підключаемого об'єкту. Діаметр водопроводу та матеріал труб визначити при проектуванні.
6. Глибина закладання $\geq 1,2$ м.
7. На водопровідних вводах житлового будинку встановити загальнобудинкові лічильники холодної води, обладнати пристроями для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал», а також обладнати кожну квартиру окремим лічильником холодної води за межами квартирної помешкання (в позаквартирних коридорах, технічних приміщеннях, тощо).
Параметри водолічильників повинні відповідати діючим стандартам і технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки.
Монтаж водомірних вузлів виконати згідно паспортних даних водолічильників та проекту погодженого КП «Чернівціводоканал».
8. Підключення водопровідних вводів приміщень комерційного призначення та паркінгу передбачити перед загальнобудинковим водолічильником, обладнавши їх в місці підключення окремими лічильниками холодної води з пристроями для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал».
9. В разі влаштування спільного водопровідного вводу для пропуску води на господарсько – питні потреби та потреби внутрішнього пожежогасіння, передбачити встановлення двохступеневого /універсального/ лічильника холодної води, обладнаного пристроями для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал». Параметри водолічильника повинні відповідати діючим стандартам та технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки.
10. Особливі умови:
 - а) тимчасове водопостачання на період будівництва передбачити згідно пункту 3 даних технічних умов.
Для обліку витрат води на тимчасове водопостачання в точці підключення передбачити влаштування водолічильника /Ø 15 мм/, параметри якого повинні відповідати діючим стандартам.
Монтаж водомірного вузла виконати згідно паспортних даних водолічильника та проекту погодженого КП «Чернівціводоканал»;

б) для забезпечення надійного водопостачання передбачити заміну водопровідної мережі діаметром 150 мм із сталевих труб прокладеної в технологічній галереї від ТРП – 5А до ТРП – 6А, на нову діаметром 273 мм із сталевих труб в ізоляції «дуже посилена»;

в) забезпечити нормативну відстань, згідно СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.

12. Точкою розподілу є – місце врізки в водопровідну мережу (напірну лінію) прокладену від ТРП-6А в технологічній галереї.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно - технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків становить – 150,0 м³/добу.

б) допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах повинна відповідати додатку 1 Правил приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м. Чернівці від 28.09.2018 року № 524/19.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017р. N 316.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі і споруди», Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 27 червня 2008 р. N 190.

2. Місцем приєднання є внутрішньоквартальна каналізаційна мережа діаметром 300 мм із керамічних труб прокладена по проїзду. Глибину закладання мережі визначити при проектуванні.

3. Приєднання виконати в існуючому каналізаційному колодязі.

4. Рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали із захисною сигнально – попереджувальною стрічкою.

5. Точкою розподілу є – колодязь в місці приєднання до каналізаційної мережі діаметром 300 мм.

6. Особливі умови - забезпечити нормативну відстань, згідно СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.

7. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно - каналізаційних мереж.

2. Проект на підключення до зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення об'єкту будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Чернівціводоканал».

3. Підключення до водопровідно – каналізаційних мереж /врізка/ здійснюється КП «Чернівціводоканал» або спеціалізованою організацією під наглядом КП «Чернівціводоканал». Врізки виконані без дотримання вищевказаних вимог будуть вважатися самовільними з відповідними діями КП «Чернівціводоканал» згідно п. п. 4.3; 3.3 “ Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України ”.

4. Відповідальність за технічний стан водопровідно - каналізаційних мереж і колодязів несе власник мережі.

Начальник КП «Чернівціводоканал»

Б.І.Максимюк

Головний інженер

Ю.С.Рихло

Пасере Л.Є.
тел.54-75-21

