



ВАТ "Одесаобленерго"

Додаток № 1
до договору про приєднання
до електричних мереж
від " 02 " грудня 2013 року
N 493-13

Дата видачі " 4 " грудня 2013 р.

Дійсні протягом _____ років з дня видачі
при наявності договору про приєднання

Кому: Директору ПП «Ресурс Югстрой»
Клішину О.І.

Адреса: Одеська обл., м. Южне,
просп. Леніна 19

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ № 493-13 до електричних мереж та електроустановок ЯКЕ НЕ Є СТАНДАРТНИМ

1. Місце розташування об'єкта замовника: Одеська обл., м. Южне, вул. Ново-Білярська
Функціональне призначення об'єкта: рекреаційний комплекс
Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2013 р.
2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування)
електричною енергією: - кВт;
I категорія: - кВт
II категорія: - кВт
III категорія: - кВт
3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності: 615 кВт;
I категорія: - кВт
II категорія: - кВт
III категорія: 615 кВт
- Встановлена потужність
електронагрівальних установок:
електроопалення: - кВт
електроплити: - кВт
гаряче водопостачання: - кВт
- Графік введення потужностей за роками:

Рік введення по- тужності	Величина максимального розраху- нкового (прогнозованого) наванта- ження з урахуванням існуючої до- зволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2013	615	-	-	615

4. Джерело електропостачання: ГПП 110/10 кВ «Сичавка»;

номер: визначити проектом

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10 кВ ГПП 110/10 кВ «Сичавка»;

номер: визначити проектом

6. Точка приєднання: РУ-0,4 кВ нової ТП 10/0,4 кВ

номер: визначити проектом

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або
вихідні дані для його розрахунку: -----.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці
приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника:

1. Для одержання потужності на об'єкті замовника від точки приєднання до об'єкта замовника необхідно
виконати:

Екз. для замовника

1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення:

- запроектувати та прокласти необхідні мережі 0,4 кВ від РУ-0,4 кВ нової ТП 10/0,4 кВ до об'єктів (кількість, марку та переріз кабелю/проводу визначити проектом);

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:-----

1.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:

- облік електричної енергії встановити із застосуванням електронного лічильника що має можливість пофазного з'йому профілю навантажень та підключення в систему АСКОЕ; передбачивши пристрій передачі даних в АСКОЕ ПАТ "Одесаобленерго";

- застосувати трансформатори струму класу точності 0,5 S;

- облік встановити в двухвертній шафі з дверима, що щільно закриваються. Конструкція внутрішніх дверей повинна передбачати можливість її опломбування, управління комутаційними апаратами та оглядові вікна для огляду шкади лічильника;

- схему організації та точку установки обліку погодити з комерційною дирекцією ПАТ "Одесаобленерго" (вул. М.Боровського, 28 б) не стадії проектування.

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: визначити проектом

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -----

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати:---

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ---

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: -----

1.9. Додаткові вимоги та умови: ---

1.10. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): визначити проектом.

1.11. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): об'єкт буде включено в графіки ГАВ, СГАВ, АЧР та ПА;

1.12. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: визначити проектом.

1.13. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: не надаються

1.14. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:-----

II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

2. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

- встановлення на 2-й секції шин РП «Хімік» коміртки з ВВ для підключення КЛ-10 кВ до нової ТП 10/0,4 кВ (тип обладнання, місце встановлення визначити проектом);

- перевірку існуючої спроможності КЛ-10 кВ від ГПП 110/10 кВ «Сичавка» до РП «Хімік»

- монтаж ТП 10/0,4 кВ (тип ТП, потужність трансформатору визначити проектом);

- прокладку КЛ-10 кВ від 2-ї секції шин РП «Хімік» до нової ТП 10/0,4 кВ (марку та переріз кабелю визначити проектом);

2.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення: -----

2.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: визначити проектом

2.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: визначити проектом

2.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом

2.5. Вимоги до кошторисної частини проекту: -----

2.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації: надати до ПАТ «Одесаобленерго» 4 екземпляри погодженої проектно-кошторисної документації

2.7. До початку будівництва проект погодити з усіма зацікавленими організаціями, землевласниками (землекористувачами), Комінтернівським РЕМ та ПАТ "Одесаобленерго".

Вик. інженер СІР Токарчук І.Ю.

Тел. 705-25-62

Т.в.о.директора технічного

ПАТ «Одесаобленерго»

М. П.

С.А. Песков

«_____» _____ 2013 р.


Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

Директор ІП «Ресурс Югстрой»

М. П.

О.І. Клішин

«_____» _____ 2013 р.



ДОДАТКОВА УГОДА
до договору про постачання електричної енергії №Кю-1157 від 02.09.2015р.

С.Ліски

„28” вересня 2018 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”, яке є платником податку по загальній формі оподаткування, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених законодавством, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання електроенергії за регульованим тарифом серії АЕ №194763 від 21.05.2013 р., в особі **начальника Лиманського РЕМ Дерікота Захара Володимировича**, що діє на підставі довіреності №249 від 05.05.2018р., надалі – **Постачальник** електричної енергії, з одного боку, та **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕСУРС ЮГСТРОЙ»**, що надалі іменується **Споживач**, який є платником податку по загальній формі оподаткування, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених законодавством, в особі **директора ПП «РЕСУРС ЮГСТРОЙ» Клішина Олега Ігоровича**, що діє на підставі Статуту, з іншого боку (далі – сторони), погодили внесення змін до договору про постачання електричної енергії №Кю-1157 від 02.09.2015р. (далі – Договір) шляхом укладання цієї додаткової угоди про наступне:

1. У зв'язку зі зміною типу та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»» на Акціонерне товариство «Одесаобленерго», про що внесено відповідний запис в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору:

1.1. Внести зміни в преамбулу Договору в частині, найменування **Постачальника** електричної енергії, а саме замінити словосполучення «Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»» на словосполучення «...Акціонерне товариство «Одесаобленерго»» (скорочене найменування: АТ «Одесаобленерго»)...», далі за змістом.

1.2. Змінити за змістом текстової частини Договору та за змістом всіх додатків до нього найменування ПАТ «Одесаобленерго» на АТ «Одесаобленерго» у відповідних відмінках.

2. Викласти банківські реквізити **Постачальника** зазначені у розділі 10. «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» Договору у новій редакції:

«Постачальника: АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», юридична адреса: 65031, м. Одеса, вул. М.Боровського, 28 Б. Виробничий підрозділ Лиманський РЕМ, 67562, Одеська обл., Лиманський р-н, с-ще Ліски, вулиця Касьяненка, будинок 14.

Поточний рахунок з спеціальним режимом використання № 26031318269200 Філія Одеське обласне управління АТ „Ощадбанк” МФО 328845 (оплата за спожиту активну електроенергію, за спожиту електроенергію на підставі визнаної претензії або за рішенням суду, за споживання електроенергії понад договірну величину і за перевищення договірної величини потужності).

Поточний рахунок № 26008273048028 АТ „Перший інвестиційний банк” м.Одеса МФО 300506 (оплата індексу інфляції, пені за прострочування платежів, за перетоки реактивної електроенергії та інші платежі), **одержувач платежу АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»**, код ЄДРПОУ 00131713, інд.под. № 001317115014.»

3. В розділі 2. «Зобов'язання сторін» текстової частини Договору виключити пункт 2.3.6. У зв'язку з цим пункт 2.3.7. вважати відповідно пунктом 2.3.6.

4. У зв'язку з включення субспоживача ФО-П Корсаков Р.В. (Будівля для відпочинку, розташована за адресою: Одеська область, м. Южне, вул.Іванова, буд.11). Сторони дійшли згоди викласти додатки до Договору:

- Додаток №2 «Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії»;
- Додаток №9 «Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії»;
- Додаток №10 «Перелік об'єктів Споживача»;
- Додаток №11 «Данні про відпуск електричної енергії субспоживачам»;
- Додаток №13 «Порядок визначення фактичного суміщного навантаження Споживача»

у новій редакції, що додаються до цієї Додаткової угоди.

5. Вказані Додатки №№ 2; 9; 10; 11; 13 до Договору у всіх інших редакціях вважати такими, що втрачають дію з дати набуття чинності даної додаткової угоди, але залишаються невід'ємною частиною Договору.

6. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

7. Дана Додаткова угода та вказані додатки є невід'ємною частиною Договору, складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, та вступають в дію з моменту підписання їх Сторонами та скріплення печатками.

ПОСТАЧАЛЬНИК



З.В.Дерікот

2018 р.
М.П. 
Юрисконсульт *Білан М.В.*
Начальник Южненської дільниці ЕМ *Кухар С.О.*
Інженер по договорам *Усенко С.А.*

СПОЖИВАЧ



О.І.Клішин

2018 р.
М.П. 