

Вих. № 01-1812
від 18 грудня 2024 р.

Директору ТОВ «ПРИВАТ»
К.В. Малунов

Повідомлення

«щодо системи теплопостачання об'єкту»

Відповідно до відпрацьованої проектної документації на об'єкт: «Реконструкція адміністративної будівлі під готель за адресою: вул. Симона Петлюри (колишня вул. Комінтерну), 29 у Шевченківському районі м. Києва» система теплопостачання передбачається від мультизональних трьох трубних VRF систем. Як резервну систему опалення в місцях МЗК та апартаментах передбачено від електричних конвекторів. Система опалення в цокольному поверсі (СПП/паркінг) запроектовано від рекуперації приточно-витяжних систем.

Тому необхідність теплопостачання об'єкту від централізованих теплових мереж – відсутня.

Головний інженер проекту



А. Лавров

Директор



О. Барвінко