



ДТЕК Київські Регіональні Електромережі

Оператор системи
розподілу

На заяву про присудження електроустановки певної
потужності до Типового договору про стандартне
присудження до електричних мереж системи розподілу
№С041125498965 від 04.11.2025 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИСУДЖЕННЯ до електричних мереж електроустановок

Дата видачі 17.11.2025 року

№ (ідентифікатор) ТУ 061128 171125 1 10 12 1 000000 1

Багатоквартирний будинок, Обслуговуючий кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив "Велес2".

(назва об'єкта та його найменування прописом, ки-м, по батькові, йменника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника: **Київська обл., Бучанський р-н, смт Гостомель, кад. №3210945900-01:088:0027.**

Функціональне призначення об'єкта: **Житло.**

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **II квартал 2026 р.**

2. Існуюча дозволена (присуджена) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії

- кВт, - кВт:

I категорія - кВт;

II категорія - кВт;

III категорія - кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (присудженої) потужності

50кВт:

I категорія - кВт;

II категорія - кВт;

III категорія **50** кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення - кВт;

- електроплити - кВт;

- гаряче водопостачання - кВт.

4. Джерело електропостачання: **ПС 35/10 кВ "Гостомель", ЛЕП-10 кВ Л-ТП-145, розподільчі мережі ТП-10/0,4 кВ №1245;**

(об'єктовий назва ліній електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проектом.**

(номер опори, копія)

5. Точка(и) забезпечення потужності: **розподільчі мережі ТП-10/0,4 кВ №1245;**

(об'єктовий назва ліній електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проектом.**

(номер опори, копія)

6. Точка присудження: **на вихідних клеммах комутаційного апарату, встановленого в шафі обліку на межі земельної ділянки замовника;**

(об'єктовий назва ліній електропередачі, підстанції)

номер: **визначити проектом.**

(номер опори, копія)

Напруга присудження: **0,38** кВ.

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці присудження електроустановки

8. ЄІС-код площадки комерційного обліку: **62Z3909072446685**

1. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

Внутрішнє електропостачання об'єкту виконати згідно проєкту.

Проектну документацію розробити відповідно до вимог ДБН В.2.5.-23:2010.

Для електропостачання об'єкту передбачити встановлення ввідно-розподільного пристрою (ВРП) об'єкту.

Від вихідних клем розрахункового приладу обліку, встановленого в шафі обліку, спорудити ввід до ВРП об'єкту.

У разі, якщо відстань від вихідних клем розрахункового приладу обліку до ВРП об'єкту перевищує

10 м, передбачити встановлення лінійного автоматичного вимикача біля шафи обліку.

Схему мереж визначити проектом.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

У ВРП об'єктів передбачити встановлення:

- на вводі – автоматичного вимикача (АВ) з комбінованим розчіплювачем;

- на групових лініях, що живлять розетки – пристроєм захисного вимкнення (ПЗВ);

- на групових лініях для освітлення – автоматичних вимикачів.

Номинальний струм розчіплювачів автоматичних вимикачів прийняти згідно розрахунків.

Рекомендуємо встановити пристрій захисту від перевищення напругою допустимого рівня – реле напруги.



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Час підписання: 15:10 17.11.2025

ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Підписувач: Дзюба Андрій Миколайович

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження будівельних струмоприймачів: **50 кВт**.

При наявності електроустановок будівельних струмоприймачів їх точка присіднання відповідає точці присіднання електроустановок об'єкту.

У разі наявності будівельних струмоприймачів, присіднання електроустановок будівельних струмоприймачів буде можливе після забезпечення технічної можливості передачі електричної енергії в точку присіднання відповідно до даних технічних умов в об'єкті, необхідному для присіднання будівельних струмоприймачів, без зміни замовленої потужності, схеми підключення, рівня напруги та вимог щодо категорій з надійності електропостачання.

Внутрішнє електропостачання будівельних струмоприймачів визначити проектом.

Після закінчення будівельних робіт, схема живлення будівельних струмоприймачів, не задіяна в схемі живлення об'єкту, підлягає демонтажу.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом виконати згідно вимог глави 1.7 ПУЕ.

У разі наявності біля земельної ділянки електричних мереж, передбачити заходи з дотримання охоронних зон електромереж та, у разі необхідності їх винесення, – звернутися до власника даних мереж за отриманням відповідних технічних умов.

Захист електричних мереж виконати згідно з главою 3.1. ПУЕ.

Передбачити заходи з дотримання охоронних зон електромереж.

Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж.

Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і вимог Правил будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних електроустановок, НПОП 40.1-1.32.01 (ДНАОП 0.00-1.32-01).

1.5. Вимоги щодо планування засобу комерційного обліку:

При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо влаштування вузлів обліку електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням глави 1.5 ПУЕ, розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 «Прокладання електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

*Перелік рекомендацій щодо технічних характеристик засобів обліку та їх типів знаходиться на офіційному сайті ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці присіднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки присіднання має передбачати:


1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення: виконуються оператором системи розподілу згідно проектною документацією.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: не вимагається.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: не вимагається.

1.4. Вимоги до ізоляції захисту від перенапруги: не вимагається.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:



Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на присіднання та отримати відповідний висновок.

Оператор системи розподілу:

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А
UA443348510000000002600293562
в АТ «ПУМБ», м. Київ
Код ЄДРПОУ 23243188
ППП 232431810368
тел.: +38 044 459 07 40

Головний фахівець відділу з технічних
присіднань:

Дзюба А.М.

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з присіднання з умовами договору про присіднання.

Виконавець ТУ: Пацюк А.С.



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Час підписання: 15:10 17.11.2025

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Підписувач: Дзюба Андрій Миколайович