

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua  
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№13922 від 03.12.2018

Дійсні два роки

Дочірньому підприємству з 100% іноземною інвестицією "СоюзКонтракт Інвестмент"

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 13922**

на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 21
2. Назва: "Будівництво багатофункціонального комплексу"
3. Кількість води **315,86** (в т.ч. 1-ша черга будівництва - **253,55**; 2-га черга будівництва - **62,31**) м<sup>3</sup>/добу, **11,73** л/сек, додатково м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **293,11** (в т.ч. 1-ша черга - **237,55**; 2-га черга - **55,56**) (в т.ч. вбуд.прим.- **82,44**: в т.ч. 1-ша черга - **73,68**; 2-га черга - **8,76**; паркінг - **1,72**) м<sup>3</sup>/добу, на виробничі потреби **6,0** (підживлення котельні) м<sup>3</sup>/добу, на полив **16,75** (в т.ч. 1-ша черга - **10,0**; 2-га черга - **6,75**) м<sup>3</sup>/добу.
4. На пожежогасіння: внутрішнє **10,4** л/сек., зовнішнє **20,0** л/сек., автоматичне **22,5** л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено:  
1-ша черга будівництва - з водопровідної мережі Д=300мм по вул. Набережно-Хрещатицькій.  
2-га черга будівництва - з водопровідної мережі Д=300мм по вул. Іллінській.  
Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння, передбачити необхідну кількість пожежних гідрантів для об'єкта, відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013.  
На вводі на об'єкт, перед вузлом обліку спожитої води, влаштувати регулятор тиску води.
6. Тиск в місці підключення від **4,0** до **7,5** атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.
9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).  
Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).
10. При розробці проектної документації на водопостачання та водовідведення в частині улаштування обліку рекомендуємо керуватись:  
- Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;  
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;  
- Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;



**- Методологічними вимогами розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.**

11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

12. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ, АК «Київводоканал».

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ, АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії «Р», або «РД» в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ, АК «Київводоканал» за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ, АК «Київводоканал».

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ, АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

18. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

**Дні прийому:** вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління – генеральний директор

Д.Новицький

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку

С.Крушановський

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

О.Пунда

