

**Комунальне підприємство «Благоустрій Крюківщини»
Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району
Київської області**

Погоджую
КП «Благоустрій Крюківщини»

Куш В.М.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 50/4

від « 31 » травня 2018р.



На водопостачання та підключення до мереж каналізації с. Крюківщини,

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями».

(найменування об'єкту)

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкту: с. Крюківщина, вул. Богуславська, буд.4.
2. Найменування об'єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями».
3. Замовник: Дубовий Валентин Іванович.
4. Вид будівництва (нове, реконструювання) нове.
5. Проектна організація: ТОВ «Авід Будпроект».
6. Нормативні строки проектування будівництва: 2018-2019рр.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Використання води 55,0 м³/добу, максимальний витік 20 л/сек.
Зовнішнє пожежогасіння 20 л/сек.
Вода подається рівномірно (періодично) на протязі 24 годин на добу.

2. Вода, яка подається з мереж відповідає ДСанПіН 2,2,4-171-10 з відхиленнями узгодженими з РайСЕС

Ввод № 1

1. Водопостачання житлового будинку забезпечити в повному обсязі з водопровідної мережі ДУ 150 від буд.№1 по вул. Богуславській після будівництва та здачі її в експлуатацію.

Тиск в точці підключення складає 25 м в.ст.

2. На проектуємій ділянці мережі та об'єкти змонтувати : згідно проекту.
Рекомендуємо матеріал труб ПЕ, глибина закладання 1,5 м. (по досвіду експлуатації або СніП 2.04.02-84.)

3. Водомірний вузол обладнати: лічильником ХВП.

4. Умови підключення:

- а) Розробити проектну документацію мережі водопостачання відповідно до чинних вимог правил та стандартів, ДСанПіН та державних будівельних норм України.
- б) Проект мережі водопостачання виконати з урахуванням об'єму для забезпечення водою багатоквартирного житлового будинку та об'єму на пожежогасіння;
- в) Розробити проектну документацію з встановленням насосної станції II підйому в будинку з встановленням насосів потрібної потужності з частотним регулюванням та відповідного обладнання для забезпечення безперебійної роботи мережі водопостачання.

УМОВИ КАНЛІЗУВАННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічної води, яка приймається

а) середньодобовий витік стоків 54,0 м³/добу;

б) максимальний витік стоків 2,3 л/сек;

в) коефіцієнт нерівномірності _____

г) БПК повн. від 12 мг/л до 27 мг/л;

д) характерні інгредієнти, токсичні і шкідливі речовини і їх гранично-допустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі в місці підключення до міського колектору).

не більш 500 мг/л

Солі важких металів в міську каналізацію не приймаються.

2. За всіма іншими показниками стічної води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Умовами приймання виробничих стічних вод в каналізацію, Правилами приймання побутових стічних вод в каналізацію населених пунктів.

3. Встановити лічильник стічних вод.

4. Для забезпечення вимог ТУ необхідно провести наступні будівельно-монтажні роботи:

а) Запроектувати та встановити насосне обладнання з частотним регулюванням для перекачки стоків на каналізаційній насосній станції КП «Благоустрій Крюківщини». Проектні рішення додатково погодити з КП «Благоустрій Крюківщини».

5. Місцем підключення до мереж водовідведення є існуюча каналізаційна мережа ДУ 200мм по вул.Балукова (існуючий колодязь гасіння тиску), проект підключення додатково погодити з КП «Благоустрій Крюківщини». Об'єм стічних вод додатково погодити з КП «Вишнівськводоканал».


6. Поверхневі, дренажні, умовно-чисті, агресивні стоки і опади локальних очисних споруд в комунальну каналізацію не приймаються.

7. Проект водопостачання і каналізації виконати в двох примірниках, з яких один оригінал подати на погодження в КП «Благоустрій Крюківщини».

Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення до міських водопровідно-каналізаційних систем.

Технічні умови дійсні до « 30 » листопада 2018р.

Головний енергетик



Куш В.М.