



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

58023, Україна, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5, тел.: 544601 (приймальня),
547662 (бухг.), факс 542538; код 03361780, ІПН 033617824128,
Р/р UA103563340000026001300391988 у Чернівецькому обласному управлінні
АТ «Ощадбанк»; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 03/72
від " 24 " грудня 2021 року
(термін дії 4 роки)

**На приєднання багатоквартирного житлового будинку
до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Чернівців**

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Замовник - Гулей Л.О.

Найменування об'єкта будівництва – багатоквартирний житловий будинок

Місцезнаходження об'єкта будівництва – вул. 6-та Приміська, кад.ном. 7321087900:01:003:2708
/с.Чагор/

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Відпуск води проводиться - цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.
3. Місцем підключення є водопровідна мережа діаметром 110 мм із поліетиленових труб покладена по вул.6-та Приміська /с.Чагор/, згідно дозволу ТОВ «Олімптрансбуд» від 25.06.2021р. №07 /ТУ №03/310 від 17.08.2016р., РП №12275 від 22.09.2016р./ Тиск в точці підключення від 2,0 атм до 3,0 атм /цілодобово/, крім аварійних ситуацій.
4. В місці підключення /у разі відсутності/ передбачити влаштування водопровідного колодязя з обладнанням запірною арматурою.
5. Рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали із захисною сигнально – попереджувальною стрічкою.
6. Глибина закладання $\geq 1,2$ м.
7. На водопровідному вводі для обліку витрат води встановити лічильник холодної води, параметри якого повинні відповідати діючим стандартам та технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки.
Монтаж водомірного вузла виконати згідно паспортних даних водолічильника і проекту погодженого КП «Чернівціводоканал».
8. Особливі умови: забезпечити нормативну відстань, згідно СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.
9. Точкою розподілу є – колодязь на водопровідній мережі діаметром 600 мм по вул.В.Лесина.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Склад стічних вод повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”.

2. Місцем присіднання є каналізаційна мережа діаметром 300 мм із полівінілхлоридних труб прокладена по вул.6-та Приміська /с.Чагор/, згідно дозволу ТОВ «Олімптрансбуд» від 25.06.2021р. №07 /ТУ №03/310 від 17.08.2016р., РП №12275 від 22.09.2016р./.

Глибину закладання уточнити при проектуванні.

В місці присіднання /у разі відсутності/ передбачити влаштування каналізаційного колодязя.

3. Рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали із захисною сигнально – попереджувальною стрічкою.

4. Точкою розподілу є – колодязь на каналізаційному колекторі діаметром 800 мм по вул.В.Лесина.

5. Особливі умови - забезпечити нормативну відстань, згідно СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно - каналізаційних мереж.

2. Проект на підключення до зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення об'єкта у одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Чернівціводоканал».

3. Підключення до мереж водопроводу та каналізації /врізка/ здійснюється КП «Чернівціводоканал» або спеціалізованою організацією під наглядом КП «Чернівціводоканал». Врізки виконані без дотримання вищевказаних вимог будуть вважатися самовільними з відповідними діями КП «Чернівціводоканал», згідно п.п. 4.3; 3.3 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

4. Відповідальність за технічний стан водопровідно - каналізаційних мереж і колодязів несе власник мережі.

Генеральний директор

Технічний директор



А.М.Колесник

А.А.Чабан

вик. Пасере Л.Є.

тел. 54-75-21