

Технічні умови
на водопостачання та каналізування об'єкта

с. Святопетрівське

«10» листопада 2017 р.

1. Адреса Об'єкта - будівництво житлових будинків по бульвару Лесі Українки в с. Святопетрівське, Київської області, Києво – Святошинського району.

2. Назва об'єкта _____ багатоквартирні житлові будинки _____

3. Замовник _____ ТОВ «Петрівський квартал 2», в особі директора Гавриленка Віталія Геннадійовича, тел..(068) 505 57 57.

4. Максимальне водоспоживання об'єкта, всього _____ 867,09 м³/добу,
_____ 18,39 л/сек.,

в тому числі:

4.1 на першу чергу будівництва, всього _____ 171,6 м³/добу,
_____ 5,25 л/сек.,

5. На пожежогасіння:

- внутрішнє _____ - л/сек.
- зовнішнє _____ 15,0 л/сек.
- автоматичне _____ - л/сек.

6. Відведення стічних вод від об'єкта

всього _____ 867,09 м³/добу _____ 18,39 л/сек.,

в тому числі:

- на першу чергу _____ 171,6 м³/добу, _____ 5,25 л/сек,

7. Місцем підключення до існуючої мережі господарсько-питного водопроводу є - водопровідні колодязі №47, 48.

8. Місцем підключення до існуючої мережі протипожежного водопроводу є - водопровідні колодязі №ПГ-13, ПГ-14.

9. Місцем підключення до існуючої мережі господарсько-побутової каналізації є - колодязь №122а.

Додатки:

1. Фрагмент плану з мережами В1, В2, К1.

Директор ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС»



Шевчук О.В.