

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Дата видачі 15.07.2026

№ (ідентифікатор)

ТУ 000557 150726 1 09 1

Замовник**1. Місце розташування об'єкта Замовника**

Агаєв Теймур Ровшанович

вул. Вишнева (Жуляни), 4/1

(кад.номер 8000000000:72:575:0005)

Функціональне призначення об'єктаБудівництво садибного (індивідуального) житлового
будинку**Прогнозний рік уведення об'єкта в
експлуатацію**

2026

**2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 5
кВт (0,4 кВ):**

I категорія 0,0 кВт;

II категорія 0,0 кВт;

III категорія 5 кВт;

**3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності 50 кВт (0,4 кВ):**

I категорія 0,0 кВт;

II категорія 0,0 кВт;

III категорія 50 кВт;

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення 0,0 кВт;

електроплити 0,0 кВт;

гаряче водопостачання 0,0 кВт;

4. Джерело електропостачання**ПС: Теремки 110/35/10****ТП/РП: 9073****Номер (опори, комірки)****5. Точка забезпечення потужності**

розподільчі мережі 0,4 кВ ТП 9073

Номер (опори або обладнання)**6. Точка приєднання**на відхідних клемах ввідного пристрою в
ввідно-обліковому щиті**7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці
приєднання електроустановки.****8. ЕІС-код площадки комерційного обліку: 62Z1377065386159****I. Вимоги до електроустановок Замовника****9. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:****9.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення
електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах
земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора
системи розподілу:****9.1.1.** У ввідно-обліковому щиті, що обладнується оператором системи розподілу на ближній до земельної
ділянки Замовника опорі, обладнати вузол обліку. Можливість використання існуючого вирішити проектом.**9.1.2.** Обладнати розподільчий щит об'єкту, живлення якого виконати по трифазному вводу від ввідно-
облікового щита. Можливість використання існуючого вирішити проектом.**9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:**
не вимагається**9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та
реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається****9.4. Вимоги до безпеки електропостачання: вирішити проектом** **ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП**

Час підписання: 15:23 15.07.2026

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Підписувач: Толпигі Ірина Георгіївна

стор. 1 ТУ № 000557

9.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: При розробці проекту врахувати технічних рекомендацій на улаштування вузлів обліку електричної енергії та вимоги глави 1.5 ПУЕ, розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, розділу 16 ДБН В.2.5-23:2025 «Проектування електроустановок житлових будинків та громадських будівель і споруд». Перелік рекомендацій щодо технічних характеристик засобів обліку та їх типів знаходиться на офіційному сайті ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за посиланням <https://www.dtek-kem.com.ua>.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

10. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

10.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

10.1.1. Спорудити ПЛІ-0,4 кВ з використанням СІП перерізом не менше 4x120 мм² від існуючого кабельного виводу на опорі №15982 до опори №15904. Можливість використання існуючих опор, необхідність встановлення додаткових опор, тип та кількість опор вирішити проектом.

10.1.2. Виконати з'єднання ПЛІ-0,4 кВ, що споруджується з ПЛІ-0,4 кВ (Л-2, ТП9073) на опорі №15904. Виконати розріз ПЛІ-0,4 кВ (Л-2, ТП9073) на опорі №15904 в бік опори №15906.

10.1.3. Електропостачання існуючого ввідно-облікового щита виконати по трифазному вводу від ПЛІ-0,4 кВ, що утворилась. Вирішити можливість використання існуючої мережі. Виконати заміну існуючого ввідного автоматичного вимикача на новий у відповідності до струмового навантаження об'єкту

10.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: не вимагається

10.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: не вимагається

10.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: не вимагається

11. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: у відповідності до виконавчої документації та діючої схеми живлення.

Примітки:

1. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

2. Згідно п. 4.2.1. КСР у разі зазначення замовником у заяві про приєднання величини потужності, що не передбачена таблицею, ОСР визначає для стандартного приєднання величину замовленої до приєднання потужності на рівні наступного за величиною найближчого зазначення потужності, наявної у таблиці поділу стандартного приєднання на ступені.

3. Технічні умови № (ідентифікатор) ТУ 000346 050626 1 09 1 від 05.06.2026- вважаються такими, що не набули чинності.

Оператор системи розподілу:

Місцезнаходження:

04080 м. Київ, вул. Новокосятинівська, 20

Код ЄДРПОУ 41946011, ПІН 419460126541

Відповідальний представник: Головльова Юлія Леонідівна

Контактний телефон: 207-96-36, 050-425-83-50

Керівник департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

_____ **І.Г. Толпиго**

15.07.2026

Технічні умови набувають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

Вх. №985530957/219700

Виконавець: Півень



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Час підписання: 15:23 15.07.2026

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Підписувач: Толпиго Ірина Георгіївна

стор. 2 ТУ № 000557

Дата видачі 15.07.2026
№ (ідентифікатор)
ТУ 000557 150726 1 09 1

РОЗРАХУНОК плати за приєднання до електричних мереж
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" електроустановок
об'єкта: Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
вул. Вишнева (Жуляни), 4/1 (кад.номер 8000000000:72:575:0005)
замовник: Агаєв Теймур Ровшанович

Вихідні дані для визначення типу приєднання до електричних мереж (стандартне/нестандартне):

Тип приєднання до електричних мереж	Максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності, кВт (U, кВ)	Існуюча потужність, кВт (U, кВ)	Найкоротша відстань від точки приєднання замовника до точки (точок) в існуючих мережах - диспетчерська назва елемента мережі, м	Диспетчерська назва точки(точок) до якої розрахована відстань по прямій лінії
Стандартне	50 кВт (0,4 кВ)	5 кВт (0,4 кВ)	0,000 (Л-2, ТП9073)	Л-2, ТП9073

Вихідні дані для здійснення розрахунку:

Максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності ($P_{\text{макс}}$), кВт	50
Існуюча потужність ($P_{\text{існ.}}$), кВт	5
Розрахункова потужність за яку справляється плата за приєднання ($P_{\text{розр.}}$), кВт	45,00
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ	0,4(0,23)
Місце розташування (село/місто/село міського типу) електроустановки що приєднується (зазначити населений пункт)	м. Київ
Найменування територіальної одиниці ОСР	РЕМ "Правобережний"
Тип схеми приєднання (фазність)	ІІІ фазна
Категорія надійності електропостачання	ІІІ
Ставка плати за стандартне приєднання потужності, яка була застосована для визначення плати за приєднання (C), тис. грн (без ПДВ).	3,94

Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж:

$$P_{\text{ст}} = P_{\text{розр.}} \times C = 45,00 \times (3,94 \times 1000) = 177300,00 \text{ грн. (без ПДВ)}$$

$P_{\text{розр.}} = P_{\text{макс.}} - P_{\text{існ.}}$ - різниця максимального розрахункового навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності та існуючої потужності в разі однакового ступеня напруги в точці приєднання та якщо не змінюється схема електрозабезпечення.

$P_{\text{ст}} = 177300,00$ грн. (сто сімдесят сім тисяч триста грн. 00 коп.) (без ПДВ), крім того ПДВ 35460,00 грн (тридцять п'ять тисяч чотириста шістьдесят грн. 00 коп.),

Повна вартість послуги 212760,00 грн. (двісті дванадцять тисяч сімсот шістьдесят грн. 00 коп.)

ОСР:

Керівник департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

_____ І.Г. Толпиго

Виконавець: Півень



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Час підписання: 15:23 15.07.2026

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Підписувач: Толпиго Ірина Георгіївна

15.07.2026 № 4/43/ДепРМТП/1/000557/219700
На № ЗВ 001037 060726 1 09 від 06.07.2026

Агаєв Теймур Ровшанович
м. Київ, вул. Миколайчука Івана, 17/2,
кв. 84

Згідно заяви про приєднання від **06.07.2026 № ЗВ 001037 060726 1 09** направляємо Вам технічні умови від **15.07.2026 №** (ідентифікатор) **ТУ 000557 150726 1 09 1** згідно вимог пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу.

Згідно вимог пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї. Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання. Якщо замовник не оплатив послугу з стандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності. Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Окремо звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до Кодексу систем розподілу послуга з приєднання до електричних мереж, яку надає ОСР не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії.

У разі виникнення питань щодо надання послуги з приєднання до електричних мереж, рекомендуємо звертатись до контакт-центру ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за цілодобовим телефоном 1588 (для стаціонарних телефонів), +38 (044) 202-1588; +38 (067) 210-1588; +38 (050) 210-1588; +38 (073) 202-1588 (д мобільних телефонів), де заявка буде прийнята для опрацювання та надана актуальна інформація.

Додатки:

1. Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу від 15.07.2026 № (ідентифікатор) **ТУ 000557 150726 1 09 1**.
2. Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання електричних мереж систем розподілу.
3. Рахунок № **96148047** від **15.07.2026** на сплату плати за стандартне приєднання.

Керівник департаменту з розвитку мереж та
технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

І.Г. Толпиго

Виконавець: Півень



для фізичних клієнтів:

+38 (044) 202 15 88
+38 (067) 210 15 88
+38 (050) 210 15 88
+38 (073) 202 15 88



для юридичних клієнтів:

+38 (044) 201 58 58

Передавайте покази, дізнавайтесь
про відключення, замовляйте
послуги в чат-боті або на сайті



Вайбер



Телеграм



Сайт



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Час підписання: 15:23 15.07.2026

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Підписувач: Толпиго Ірина Георгіївна

Рахунок № 96148047 від 15 липня 2026 р.

Виконавець: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, код за ЄДРПОУ 41946011

Замовник: Теймур Агаєв, 01001, Київ, р-н Київ (місто), Вишнева (Жуляни), 4/1

Платник: Теймур Агаєв, 01001, Київ, р-н Київ (місто), Вишнева (Жуляни), 4/1

Одержувач коштів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, код за ЄДРПОУ 41946011

IBAN: UA433348510000000002600641228

ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 96148047;3006620267;90023519;Теймур Агаєв

Договір № 0005571507261091 **від** 06.07.2026

№п/п	Найменування	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ, Гривня.	Сума без ПДВ, Гривня.
1	ПОСЛУГА ІЗ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВІД 30 ДО 50 КВТ	ШТ	1,000	177 300,00	177 300,00
Підсумок:					177 300,00
ПДВ:					35 460,00
Разом:					212 760,00

Всього по рахунку: Двісті дванадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок,
в т.ч. ПДВ: Тридцять п'ять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок.

(посада) (підпис) (прізвище)

*При оплаті ОБОВ'ЯЗКОВО вказати зазначений текст призначення платежу, інакше оплата не буде зарахована на клієнта.
**Рахунок дійсний протягом 20 банківських днів.
***Оплата по рахунку повинна бути у повному обсязі, на суму, що зазначена у графі «Разом». У випадку часткової оплати, грошові кошти зараховані не будуть.

Центр розгляду скарг <https://www.dtek-kem.com.ua/icc>



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП
Час підписання: 15:23 15.07.2026
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Підписувач: Толпиго Ірина Георгіївна