



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36014, тел. (+38 0532) 56-02-27

E-mail: ukboda@adm-pl.gov.ua, код ЄДРПОУ 04013991

09.12.2025 № 03.3-02/4709

На № _____ від _____

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР» по вул. Шевченка, 23
в м. Полтава»

1. Теплопостачання

Теплове навантаження об'єкту - 0,284МВт (0,244Гкал).

Параметри теплоносія 80/60С при $T_z = -23^{\circ}\text{C}$.

Точка приєднання – існуюча тепла мережа.

Проектом передбачити перенесення існуючої теплової мережі за межі забудови.

Схема приєднання до теплових мереж – залежна.

Трубопроводи передбачити попередньо-ізольовані із зшитого поліетилену (РЕХ). На вводі захисної споруди встановити тепловий лічильник.

Врахувати вимоги нормативних документів.

2. Електропостачання

Загальна максимальна розрахункова потужність електроустановок захисної споруди - 61 кВт

Електропостачання об'єкту передбачити двома кабельними лініями від існуючої трансформаторної підстанції. Запроектувати встановлення ввідно-розподільного пристрою 0,4кВ та встановлення вузла обліку електричної енергії.

Врахувати вимоги нормативних документів.

Перший заступник директора
Департаменту будівництва, містобудування
і архітектури, житлово-комунального
господарства та енергетики
Полтавської обласної державної
адміністрації (облвійськадміністрації)

Віталій КУЛИНИЧ

Вікторія Пергушева 0532 50 00 65