



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор департаменту
Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на відведення поверхневих стоків із території об'єкту реконструкції котельні під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Закарпатській, 26 «а» в м. Ужгород (замовник ГО «Федерація боксу Закарпатської області»)

Проектно-кошторисною документацією передбачити:

Водовідведення :

1. Запроектувати та влаштувати систему відведення дощових/поверхневих стоків в межах власної земельної ділянки з влаштуванням відстійників та накопичувальних ємностей та інших штучних споруд, відповідно до ДБН з подальшим під'єднанням до колектору приймання поверхневих стоків по вул. Івана Франка вздовж вул. Ярослава Геляса (колишня М. Добролюбова) з облаштуванням колодязя).

Матеріал труб проектної мережі – поліпропілен, труби двошарові гофровані.

Діаметри трубопроводів визначити за розрахунком.

2. Розміщення зливоприймальних колодязів та дощоприймачів, в межах території реконструкції виконати відповідно п. 9.4.10 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

3. Виконання робіт по будівництву каналізаційної мережі здійснюється спеціалізованою організацією, або ліцензованою фізичною особою-підприємцем (ФОП) під технічним наглядом особи чи організації за наявності у них відповідного кваліфікаційного сертифікату

4. Після завершення робіт з укладання гілки колектору системи водовідведення, провести впорядкування порушеної та прилеглої території. Відновлення проїзної частини/тротуарів відповідно до профілю вул. Ярослава Геляса, Закарпатської – в обсягах порушення дорожнього полотна.

5. **Проектну документацію погодити в КП «Водоканал м. Ужгород» та УЖКГ ДМІ.**

6. **Після виконання робіт з відведення поверхневих стоків надати виконавче знімання до КП «АПБ» для накладання на план міста.**

Термін дії техумов – 2 роки.

Заступник директора ДМІ,
начальник УЖКГ ДМІ

Олександра ТУРЯНЧИК