

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.
Крюківщина вул. Одеська

Функціональне призначення та назва:

Будівництво багатоквартирних житлових будинків,
Черга I

опалювана площа, м²:

6409.5

опалюваний об'єм, м³:

17574.2

кількість поверхів:


11

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<37 кВт×год/м ²
B	<60 кВт×год/м ²
C	<75 кВт×год/м ²
D	<90 кВт×год/м ²
E	<101 кВт×год/м ²
F	<112 кВт×год/м ²
G	>112 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	74.4

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **221.5**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **42.4**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **AP 000075**