

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)








Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Волинська область, Луцький район, с. Липини


Функціональне призначення та назва:

Житловий будинок з вбудованими приміщеннями адміністративно-громадського призначення

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	<b>17121,54</b>	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	<b>54073,62</b>
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	<37,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>B</b>	<60 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>C</b>	<75 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>D</b>	<90 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>E</b>	<101,25 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>F</b>	<112,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>G</b>	>112,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>77,8</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м<sup>2</sup> за рік: **142,1**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **27,4**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: №АЕ00037