

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м.Полтава, вул. Київське шосе, 56 б

Функціональне призначення та назва:

Громадський будинок з добудовою та надбудовою

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м<sup>2</sup>:

1 124

опалювальний об'єм, м<sup>3</sup>:








3 610

кількість поверхів:

2


рік прийняття в експлуатацію:

1977 (2021  
реконструкція)

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 20 кВт х год/м <sup>3</sup>
 <b>B</b>	< 32 кВт х год/м <sup>3</sup>
 <b>C</b>	≤ 40 кВт х год/м <sup>3</sup>
 <b>D</b>	≤ 48 кВт х год/м <sup>3</sup>
 <b>E</b>	≤ 54 кВт х год/м <sup>3</sup>
 <b>F</b>	≤ 59,9 кВт х год/м <sup>3</sup>
 <b>G</b>	> 59,9 кВт х год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі	31,2 (26,8) кВт х год/м <sup>3</sup>

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік

176



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

33

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

СБ-0074