

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


м. Ірпінь, вул. Достоевського та пров. Озерний

Функціональне призначення та назва:



Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та загальноосвітньою школою (I-III черги). Житловий будинок 38.VIII черга

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	3921,9	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	12283
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p><b>A</b> &lt; 37,5 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p><b>B</b> &lt; 60 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p><b>C</b> ≤ 75 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p><b>D</b> ≤ 90 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p><b>E</b> ≤ 101,3 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p><b>F</b> ≤ 112,5 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p><b>G</b> &gt; 112,5 кВт·год/м<sup>2</sup></p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	 <p><b>C</b></p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м<sup>2</sup></p>	<p><b>103,4</b></p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 154,2



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 29,4

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000077