

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ(ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Донецька область, Покровський район, с.Гродівка,  
вул.Шкільна, 31А

Функціональне призначення та назва:

Гродівська лікарська селищна амбулаторія

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

1070.5

опалюваний об'єм, м<sup>2</sup>:

2248

кількість поверхів:


2

рік прийняття в експлуатацію:

1989

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<[28] кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>B</b>	<[51] кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>C</b>	<[56] кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>D</b>	<[70] кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>E</b>	<[85] кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>F</b>	≤[99] кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>G</b>	>[99] кВт×год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>69.9</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **328.6**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **67**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

**XIII.00035**