

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


Вінницька обл., Вінницький район, Вінницька територіальна громада, м. Вінниця (станом на 01.01.2021), вулиця Богуна І., б. 19-21

Функціональне призначення та назва:


Громадська будівля. Нове будівництво офісного центру з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом по вул. Богуна, 19-21 в м. Вінниці

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	2185	опалюваний об'єм, м ³ :	7411
кількість поверхів:	4	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 15 кВт·год/м³</p> <p>B < 24 кВт·год/м³</p> <p>C ≤ 30 кВт·год/м³</p> <p>D ≤ 36 кВт·год/м³</p> <p>E ≤ 40,5 кВт·год/м³</p> <p>F ≤ 45 кВт·год/м³</p> <p>G > 45 кВт·год/м³</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	 <p>B</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м³</p>	<p>23,9</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: 239,8



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 40,3

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000071