

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Львівська обл., Львівський р-н., с. Солонка, вул. І. Рубчака,
кадастровий № 4623686600:01:002:0530,
кадастровий № 4623686600:01:002:2113

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на
вул. І. Рубчака в с. Солонка Львівського району
Львівської області

опалювана площа, м²:

4 540,9

опалюваний об'єм, м³:

13 281,3

кількість поверхів:


4

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<42,5 кВт×год/м ²
B	<68,0 кВт×год/м ²
C	≤85,0 кВт×год/м ²
D	≤102,0 кВт×год/м ²
E	≤114,8 кВт×год/м ²
F	≤127,5 кВт×год/м ²
G	>127,5 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	102,9

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **127,4**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **25,2**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ОД 02071010/0660-20**