

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул. Коцюбинського (Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради);

Функціональне призначення та назва:

Загальноосвітня школа: «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Коцюбинського в с. Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області». Коригування»;

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	14336,72	опалюваний об'єм, м ³ :	56446,98
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект;

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>Високий рівень енергоефективності</p>	
A < 18,88 кВт·год/м ³	
B < 30,20 кВт·год/м ³	
C < 37,75 кВт·год/м ³	
D < 45,30 кВт·год/м ³	
E < 50,96 кВт·год/м ³	
F ≤ 56,63 кВт·год/м ³	
G > 56,63 кВт·год/м ³	
<p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м³</p>	25,20

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **43,0**



Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: **227,0**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №ОПІ-АВ00010