

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Хмельницька обл., м. Городок,
вул. Т. Шевченка, 39/15

Функціональне призначення та назва:

«Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу з пристосуванням під адміністративний будинок за адресою: Хмельницька область, місто Городок, вулиця Шевченка Т., 39/15»

опалювана площа, м²:

6 243,4

опалюваний об'єм, м³:

26 457,1

кількість поверхів:


6

рік прийняття в експлуатацію:

«1970. Проект, реконструкція»

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<15,0 кВт×год/м ³
B	<24,0 кВт×год/м ³
C	≤30,0 кВт×год/м ³
D	≤36,0 кВт×год/м ³
E	≤40,5 кВт×год/м ³
F	≤45,0 кВт×год/м ³
G	>45,0 кВт×год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	31,0

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **470,8**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **88,3**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ОД 02071010/0660-20**