

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ(ВИТЯГ)









Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Доватора, 5А


Функціональне призначення та назва:

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №
260» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Доватора, 5А, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область

опалювана площа, м ² :	1978,46	опалюваний об'єм, м ³ :	7180,65
кількість поверхів:	2 поверхи	рік прийняття в експлуатацію:	Проект Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<16 кВтхгод/м ³
 B	<25,6 кВтхгод/м ³
 C	≤32 кВтхгод/м ³
 D	≤38,4 кВтхгод/м ³
 E	≤43,2 кВтхгод/м ³
 F	≤48 кВтхгод/м ³
 G	>48 кВтхгод/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВтхгод/м ³	 D 34,36

Питоме споживання первинної енергії, кВтхгод/м² за рік: **285,7**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **54,8**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ЕА 02070766/25-20**